Qh= 130kW; 5kW/100m; skupna dolžina sond: 2.600 m
2.600 m/ 20 sond => L= 130 m
ustreznost zemljine preventi pred izvajanjem sond

SONDA 1 L=130 m
SONDA 2 L=130 m
SONDA 3 L=130 m
SONDA 4 L=130 m
SONDA 5 L=130 m
SONDA 6 L=130 m
SONDA 7 L=130 m
SONDA 8 L=130 m
SONDA 9 L=130 m
SONDA 10 L=130 m
SONDA 11 L=130 m
SONDA 12 L=130 m
SONDA 13 L=130 m
SONDA 14 L=130 m
SONDA 15 L=130 m
SONDA 16 L=130 m
SONDA 17 L=130 m
SONDA 18 L=130 m
SONDA 19 L=130 m
SONDA 20 L=130 m

GEO-sonde 2x Stratos 80/1-12
WPG-55-1 HT 1.140x780x1770(H)mm
Stratos 40/1-12
HRS 500 V= 500 l
TOPLOTNA ČRPALKA SITV TC-BUSTER 2x YONOS PARA RS 25/7.5
Hranilnik toplote PSF V=1000 l
ogrevanje Stratos 40/1-12
hlajenje Stratos 40/1-12
pasivno ogrevanje/hlajenje/hlajenje Stratos 40/1-12

CK.01 hodnik keramika 35,86 m2
CK.09 jedilnica-dnevna
BK.07 hodnik keramika 16,20 m2
BK.10 shramba za čistila keramika 30,00 m2
BK.05 zaposleni keramika 6,06 m2
BK.04 shramba keramika 6,50 m2
EK.01 pralnica keramika 9,50 m2
CK.01 hodnik keramika 4,70 m2
CK.02 stopnišče keramika 9,75 m2
EK.02 kotlovnica keramika 47,15 m2
stopnišče keramika 9,70 m2

N1

I. FAZA
II. FAZA

OPOMBA:
– V kl. stenah in plošči je potrebno pri vgradnji predvideti vtore in preboje za namestitev inštalacij vodovoda in kanalizacije

±0.00=373,51

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice									
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta kršk. žrtev 59, 8270 Krško									
objekt:	Osnovna šola Artiče									
del objekta:	I. faza: vrtec									
OVP:	T. Bučinik, u.d.i.a.	ZAPS 1227								
OP:	A. Jovanović, u.d.i.a.	IZS S-0430								
SP:	A. Selišar, u.d.i.a.	IZS S-0455								
vrsta risbe:	TLORIS KLET 5 - NAČRT STROJNIH INSTALACIJ OGREVANJE, POHLAJEVANJE									
vrsta načrta:										
datum:	merilo:	št. načrta/izvoz:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:		
sept. 2018	1:50	SPK-5	17140-00	PZI	5-I	002	01	0		

Ta risbi velja za pisarniško delovno oznako.