



CIP d.o.o., Center za inženiring in projektiranje,  
Naselje Aleša Kaple 12, 1430 Hrastnik  
GSM: 051 626 748  
Tel. 03 56 46 699  
Fax. 03 56 46 698  
e-mail: ales.bocko@cip-doo.si

## RECENZIJSKO POROČILO

o pregledu varnostnega načrta projektne dokumentacije

**VARNOSTNI NAČRT, št. 282022/19 za objekt: Preplastitev regionalne ceste R3-675  
odsek 1481 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas na delu med km 1.500 do km 2.687**

Investitor:	RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta:	mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad.
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI (projektne dokumentacija za izvedbo)
Projektant VN:	LERO LEŠNJAK d.o.o., Šmarje 7a, 8310 Šentjernej
Odgovorna oseba za izdelavo VN:	Damjan CVELBAR, dipl.var.inž.
Številka projekta:	PR-R16/2018
Številka VN:	282022/19
Datum izdelave VN:	marec 2019
Recenzent:	Janez Levec, dipl.var.inž.

## PREGLED NAČRTA Z UGOTOVITVAMI IN PRIPOMBAMI

Na podlagi pregledane dokumentacije so ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in odstopanja od veljavne zakonodaje:

1. Točka 7 – str. 15/73 – Usklajevanje interakcije z aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča. Kot moteči vplivi na okolico so v času gradnje pričakovani tudi hrup in prašenje, potrebno je navesti ukrepe.
2. Točka 8.2 – str. 18/73 – Ob izstopu iz ograjenega dela gradbišča na cesto je potrebno namestiti STOP znaka. Označiti na grafiki.

### Zaključek:

Varnostni načrt je izdelan korektno.

Varnostni načrt je potrebno uskladiti s pripombami recenzijskega poročila oziroma odstopanja ustrezno utemeljiti. V dopolnjeni varnostni načrt je potrebno dodati klavzulo na naslovnici in grafiki: »aktualni datum, po recenziji«.

Izdelovalec naj poda pisni odgovor na Recenzijsko poročilo vsaj en dan pred recenzijsko razpravo oz. ustno na recenzijski razpravi, ki se je mora v tem primeru udeležiti.

Pred začetkom izvedbe del bo potrebno varnostni načrt dopolniti (terminski plan, načrt ureditve gradbišča, ...), kar bo izdelal izbrani izvajalec del, pregledal in potrdil pa koordinator VZD.

Recenzijsko poročilo izdelal:

Janez Levec, dipl.inž.var.



Hrastnik, 05.04.2019