

PRIKAZ ZAGOTAVLJANJA NORMIRANIH POVRŠIN

normativno število otrok: 110
število oddelkov: 5

| A. IGRALNI PROSTORI | | | | opomba | |
|---|-----|-------|-------------------------------|--------|---|
| igralnica za otroke | 210 | | 271,30 | | nov normativ 250 - 300m2 |
| osrednji prostor in športna igralnica | 95 | | 65,70 | | osr. igr. in dodatni prostor skupaj znašata 100,80m2, kar je 19,20m2 manj od predpisanega, a se dodatni prostor za dejavnosti otrok zagotavlja znotraj povečane kvadrature igralnic; predpisu o zagotavljanju min. 56m2 površin za gibalne dejavnosti je zadoščeno (65,70m2 po DGD) |
| dodatni prostor za dejavnosti otrok | 25 | | 35,10 | | |
| skupaj | 330 | | 372,10 | | Nov normativ glede min. velikosti igralnic (50 - 60m2) predpisuje vsaj 250m2 površin oz. 370m2 vseh igralnih površin, čemur je s 372,10m2 zadoščeno. |
| m2 / otroka | 3 | | 3,38 | | |
| | | | | | |
| B. OSTALI PROSTORI | | | | | |
| a) prostori za otroke | | | | | Skupna površina za otroke, ki obsega prostore 1. in 2. starostnega obdobja (garderobe, igralnice, sanitarije, terasa ob igralnici za otroke 1. star. obdobja in otroke razvojnega oddelka) ter skupne prostore za otroke (osrednji prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti, dodatni prostor za dejavnosti otrok, prostor za individualno delo, sanitarije na igrišču) mora znašati najmanj 3,0 - 4,0m2 / otroka, kar znaša od min. 330m2 do 388m2. Predmetna DGD ponuja 490,95m2 neto notranjih površin + 3x zunanja pokrita terasa 25,00m2 = skupaj 565,95m2 = 5,15m2 / otroka. |
| sanitarije za otroke | 51 | | 54,50 | | |
| garderobe za otroke | 40 | | 46,80 | | |
| b) skupni prostori za otroke | | | | | prostor za individualno delo se združuje s prostorom za svetovalnega delavca |
| prostor za individualno delo z otroki | 8 | | 12,25 | | |
| shramba za rekvizite | 10 | | 9,50 | | |
| sanitarije za otroke na igrišču | 4 | | 5,30 | | |
| c) prostori za strokovne delavce | | | | | prostor za individualno delo se združuje s prostorom za svetovalnega delavca |
| skupni prostor za strokovne delavce | 35 | | 29,00 | | |
| prostor za vodjo enote | 10 | | 10,50 | | |
| prostor za svetovalnega delavca | 12 | | | | |
| kabinet za vzgojna sredstva in pripomočke | 12 | | 12,00 | | |
| shramba za vrtna igrala | 10 | | 10,10 | | |
| sanitarije | 6 | | 11,80 | | |
| d) upravni prostori | | | | | prostori uprave se zagotavljajo v obstoječi šoli |
| ravnatelj | | | | | |
| administracija | | | | | |
| računovodstvo | | | | | |
| arhiv | | | | | |
| sanitarije | | | | | |
| e) gospodarski prostori | | | | | izvede se razdelilna kuhinja, centralna je organizirana v obstoječem šolskem poslopju |
| lastna kuhinja | 100 | | 22,70 | | |
| pralnica | 10 | | 13,75 | | |
| ostalo | 40 | | 60,00 | | op. Projektna naloga predvideva 40m2 ostalih gospodarskih prostorov, pri čemer je v navedeni površini predvidena le osnovna kotlovnica; PN v nadaljevanju predlaga ogrevanje s topl. črpalko in prežračevanje s klimatom, za kar so predvideni ustrezni prostori, ki povečujejo normativno površino. |
| skupaj | 348 | | 298,20 | | |
| C. komunikacije skupaj | 102 | | 132,60 + pokrita pasaja 13,35 | | |
| A + B + C skupaj | 780 | | 816,25 | | |
| m2 / otroka | 7,1 | | 7,42 | | |