



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.  
Dunajska cesta 7  
1000 LJUBLJANA, Slovenija  
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93  
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Naš znak: 466 /17-AP  
Vaš znak: PS DN-46/16

Inštitut za ceste d.o.o.  
Viška cesta 59  
1000 Ljubljana

Ljubljana, 30.1.2017

ADRIAPLIN d.o.o., kot sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Brežice, izdaja na podlagi 50.a člena Zakona o graditvi objektov ZGO – 1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr., 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15), na podlagi 465. člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS št. 17/14 in 81/15), ter na zahtevo investitorja Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki ga po pooblastilu zastopa Inštitut za ceste d.o.o., Viška cesta 59, 1000 Ljubljana, v upravni zadevi za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist po Pravilniku za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012) za:

»**Ureditev Trdinove ulice v Brežicah, 1. in 2. faza**«,

naslednje

## SOGLASJE št. BR - 1701

za gradnjo po predloženem Projektu za objekt »Ureditev Trdinove ulice v Brežicah 1. in 2. faza«, št. proj. DN-46/16, december 2016, ki ga je izdelal Inštitut za ceste d.o.o., Viška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Rešitve v projektni dokumentaciji so s stališča ADRIAPLIN d.o.o. ustrezne.

Med izvedbo predvidenih del je potrebno upoštevati naslednje zahteve operaterja distribucijskega sistema:

1. Pri rekonstrukciji cestišča je potrebno za zagotovitev obratovalne varnosti obstoječega plinovoda na območju gradnje, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, glede odmikov novo načrtovanih in prestavljenih vodov v cestišču od obstoječega plinovoda upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS, št. 26/02 in 54/02) – členi 16. do 34..
2. Investitor je zaradi predvidene spremembe nivelete Trdinove ceste dolžan naročiti spremembo višine podaljšanega vretena krogelnih pip, izpihvalnih cevi in cestnih kap pri operaterju distribucijskega sistema Adriaplin d.o.o.. Vsi stroški prilagoditve bremenijo investitorja rekonstrukcije. Pravilnost izvedbe potrdi upravljavec z vpisom v gradbeni dnevnik.
3. V varovalnem pasu obstoječega plinovoda in priključnih plinovodov, ki skladno z 469. členom Energetskega zakona EZ-1, znaša 5 m na vsako stran plinovoda

adriaplin d.o.o.  
TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.  
ID za DDV: SI55956149  
Matična številka: 5865379  
Reg. št. vložka: 1/25697/00  
Okrožno sodišče v Ljubljani  
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR





# adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.  
Dunajska cesta 7  
1000 LJUBLJANA, Slovenija  
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93  
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

merjeno od njegove osi, se gradbena dela lahko opravljajo samo **pod stalnim nadzorom** pooblaščenega upravljavca plinovodnega omrežja (Kostak d.d. Krško). Opravljen nadzor mora biti vpisan v gradbeni dnevnik.

4. Po zakoličbi se izvede na mestih, kjer se trase komunalnih vodov približajo plinovodu na manj kot en meter, sondiranje lege plinovoda na terenu zaradi ugotovitve dejanske lege cevi. Operater distribucijskega sistema lahko glede na lego na terenu zahteva tudi ukrepe dodatne varnostne ukrepe glede zaščite plinovoda.
5. Najmanj 10 dni pred začetkom gradnje mora investitor sporočiti koncesionarju oz. njegovemu pooblaščenцу naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter datum pričetka del, najmanj 7 dni pred začetkom del pa mora pri ODS naročiti zakoličbo obstoječega distribucijskega omrežja.
6. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti izjemno pazljivi z ročni odkopom v bližini plinovoda po navodilih upravljavca plinovodnega omrežja. V bližini plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim.
7. Čez plinovod ni dovoljen transport za težka vozila brez dodatne zaščite in dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja.
8. Po zaključku del mora investitor predati sistemskemu operaterju geodetski posnetek izvedenih del in pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omrežja, da so bili med gradnjo izpolnjeni pogoji tega soglasja ter da so bila dela v varovalnem pasu plinovoda izvršena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. Investitorja bremenijo stroški zakoličbe plinovoda in nadzora med gradnjo in tudi morebitni drugi stroški, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev zaradi poškodb na obstoječem plinovodnem omrežju zaradi načrtovanih del.

## Obrazložitev:

Investitor Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki jo po pooblastilu zastopa Inštitut za ceste d.o.o., Viška cesta 59, 1000 Ljubljana, je vložil dne 30.12.2016 vlogo št. PS DN-46/16 za pridobitev soglasja za objekt »Ureditev Trdinove ulice v Brežicah, 1. in 2. faza«. Vlogo smo prejeli 3.1.2017. K zahtevku je bil priložen Projekt za izvedbo, št. proj DN-46/16, december 2016, ki ga je izdelal Inštitut za ceste d.o.o., Viška cesta 59, 1000 Ljubljana ter pooblastilo Občine Brežice z dne 26.10.2016 družbi Inštitut za ceste d.o.o. vodenje postopkov potrebnih za izdelavo projektne dokumentacije. Dne 27.1.2016 smo po elektronski pošti prejeli dopolnitev projekta skladno z našim dopisom, ki smo ga poslali 26.12.2016.

Po pregledu vloge in katastra obstoječega plinovodnega omrežja na obravnavanem območju ugotavljamo, **da bodo** predvidena dela v času izvedbe **posegala v varovalni pas** obstoječega plinovodnega omrežja - odseki R234B-PE160, R220-PE225, R234A-PE160, R221-PE225 IN R224-PE90. Projektant je pridobil podatke o legi plinovoda iz geodetske izmere med gradnjo. Podatki so v določenih tolerancah natančnosti, zato je

adriaplin d.o.o

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.  
ID za DDV: SI55956149  
Matična številka: 5865379  
Reg. št. vložka: 1/25697/00  
Okrožno sodišče v Ljubljani  
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR





# adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.

Dunajska cesta 7

1000 LJUBLJANA, Slovenija

Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93

info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

možno, da bo med gradnjo ugotovljeno, da lega plinovoda odstopa od projektne rešitve. Pred začetkom gradnje bo zato potrebno ugotoviti natančno lego plinovoda v prostoru.

Adriaplin d.o.o. namerava v letu 2017 na območju obravnavanega projekta graditi plinovodno omrežje. Načrtovani plinovod dimenzije PE160 se bo priključil na odsek R221-PE225 na Trdinovi cesti in se nadaljeval do križišča z Dobovsko cesto in naprej mimo krožišča proti mostu čez Savo. Trasa predvidenega plinovoda bo potekala vzporedno z obstoječimi komunalnimi vodi v zahtevanih odmikih. Trasa predvidenega plinovoda je usklajena z obravnavanim projektom tako, da bo omogočena varna gradnja ureditve Trdinove ceste in je vrisana v grafičnih prilogah projekta »Ureditve Trdinove ulice v Brežicah 1. in 2. faza«, št. proj. DN-46/16, december 2016, ki ga je izdelal Inštitut za ceste d.o.o., Viška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Najmanj 10 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del mora investitor ali izvajalec del sporočiti pooblaščenцу ODS družbi Kostak d.d. Krško ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter predvideni datum začetka in zaključka del.

Najmanj 7 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega sistema, mora investitor ali izvajalec del izvesti:

- naročilo ODS za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucijskega sistema;
- naročilo za nadzor ODS ali njegove terenske službe;

Če ODS ugotovi, da je prišlo do posega v varovalni pas v nasprotju s predpisi ali sistemskimi obratovalnimi navodili in tem soglasjem, lahko takoj neposredno prepove izvajanje del v zvezi s tem posegom osebam, ki jih izvajajo in o tem obvesti državne organe, pristojne za ukrepe v zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor in za pregon prekrškov v zvezi s tem.

Investitor ali izvajalec del v varovalnem pasu distribucijskega sistema nosi vse stroške, ki jih povzroči ODS z izvedbo teh del. Če bo za izvedbo posega v varovalnem pasu distribucijskega sistema potrebno prestaviti distribucijski plinovod, sestavljajo stroške, ki jih nosi investitor, vsi stroški, povezani s to prestavitvijo, vključno z izpihanim plinom ter vključno z morebitnimi obveznostmi do uporabnikov distribucijskega sistema v zvezi s tem. Za plačilo stroškov posega v varovalnem pasu distribucijskega sistema skleneta investitor oziroma izvajalec del ter ODS dogovor, s katerim uredita medsebojna vprašanja v zvezi s plačilom teh stroškov, vključno z ustreznim zavarovanjem obveznosti investitorja oziroma izvajalca del.

Ob upoštevanju naših zahtev iz projektnih pogojev glede režima dela je možno načrtovano gradnjo izvesti varno na način, da ne bo škodljivih vplivov na obstoječe plinovodno omrežje v obratovanju.

Ker dela pri gradnji objekta posegajo v varovalni pas obstoječega plinovodnega omrežja, bo potrebno dela v bližini plinovoda izvajati zelo previdno in pod nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja Kostak d.d. Krško, da ne bi prišlo do poškodbe plinovoda. Vsi obiski upravljavca morajo biti vpisani v gradbeni dnevnik.

**adriaplin** d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.

ID za DDV: SI55956149

Matična številka: 5865379

Reg. št. vložka: 1/25697/00

Okrožno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



# adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.

Dunajska cesta 7

1000 LJUBLJANA, Slovenija

Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93

info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Veljavnost soglasja je dve leti od dneva izdaje.

V postopku niso bili zaznamovani stroški, ki bi v smislu 113. člena ZUP-UPB2 (Uradni list RS št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013) bremenili stranko.

Ta odločba je takse prosta na osnovi 51. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 -UPB, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15).

Poduk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba, o kateri na osnovi 233. člena ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), odloča Župan Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Pritožbo se v roku 15 dni od vročitve te odločbe vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana.

Pritožbo je potrebno kolkovati z upravno takso v višini 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah ZUT-I (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16).

Postopek vodil:

Alojzij Babič, univ. dipl. ing. str.  
vodja tehn. sektorja

mag. Livio Marziani  
direktor

V vednost:

- KOSTAK d.d., Leskovška 2, 8270 Krško

adriaplin d.o.o

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.

ID za DDV: SI55956149

Matična številka: 5865379

Reg. št. vložka: 1/25697/00

Okrožno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR