

NOVO DVIGALO
kabina 110x140cm
ilnost 630kg/8 oseb;
sv. mera 165/180cm
primerno za invalide
+ gasilsko dvigalo SIST EN 81-72

odvodni vent.
100 Ø ES
120 m³/h/30Pa, 20W/230V
IR senzor-timer
rešetka US-AV
vel. 100

požarno ločena pods
možnost namestitve
za delovanje stavbe

rešetka US-AV
vel. 100

požarna loputa
WH25 VPB-100
pogon 230 V

prezračevanje podstrehe
zračna reža
(obvezno namestiti mreži
r.š. 50cm)

6. nadstropje
2. razgledna točka

de / simbol
uporabe

nova konsti
(izdelana n.
v tlaku izre:

vi preboj za
dvigalo
in stopnice
ii ojačitvami
konstrukcije

novi p
(na os

AB stena
(služi kot ločnica
delon

HitPro Drago Bohorč s.p.
projektiranje in tehnično svetovanje Rožno 38 a, 8280 Brestanica

investitor: Občina Brežice
Cesta prvih borcev 14, 8250 Brežice
objekt: VODOVODNI STOLP-RAZGLEDNA TOČKA
vodja projekta: Grega Bizjak, univ. dipl. inž. arh., ZAPS -1592 A
pooblaščen inženir: Drago Bohorč, u.d.i.s., IZS S-1224
vrsta načrta: 4 - Načrt s področja strojništva
datum: marec 2021
številka projekta: A 19-22
številka načrta: A 19-22-4
številka lista: S-18
faza: PZI

PREREZ 1:50
PREZRAČEVANJE – bazen