


ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
Z LOČILNIMI VAROVALKAMI V
TN-S SISTEMU INSTALACIJ!

RSV
230V, 50HZ



PORABNIK	KRMILJENJE S SENZORJEM GIBANJA	LED TRAK 3x7m RAZSVETLJAVNA	REZERVA
VODNIK	NYM-J	NYM-J	
PRESEK mm ²	3x1,5	3x1,5	

			Datum	09-2021	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice	RAZGLEEDNA POŠČAD Sv. VID	ENOPOLNA SHEMA RAZDELILICA Rsv	DATOTEKA: SHEMA		FAZA: PZI	
			Odbel.	A. Ereš				REV: 0	EN 01/Y2K21/09	Ilist: 1	Ilistov:1
			Risal	A. Ereš							
			Pregl.								
Sprememba	Datum	Iine									