

JK PODPORE ZA CEVOVODE

$e_{\max} = 1,50\text{m}$ (osni razmik)

POGLED

4x M16 8.8

SIDRANJE V JK KONSTRUKCIMO

P60x180x10

P60x180x10

S275 J0

S275 JO

S275 J

dolžino uskladiti s traso cevil:
max 1,5m

P250x180x20
S275 J0

UPN160 S275 J0

P250x180x20
S275 J0

P142x52x10
S275 J0

TLORIS

SIDRAŃJE V BETON - drugaen detalj

P170x270x20
S275 J0

4x M16 8.8
npr. HIT HIT-HY 200 + HIT-V M16 8.8
Leff = 20cm!

P60x180x10
S275 J0

4x M16 8.8 Δ

UPN160 S275 J0

P250x180x20

S275 J0

P142x52x10
S275 J0

[illegible]

Razmik nosilcev max 1,50m.

Preventiti dimenzije na licu mesta. Preventiti vgradljivost na obstoječo JK konstrukcijo.

JEKLO S275 JO ai boljše.

Zvari polnosilni oziroma 0,70 x tmin

AKZ – vroče cinkanje za korozijsko kategorijo C3 (povprečna debelina cinkanja cca 70µm).

Vijaki razreda 8'8.


Siliranje v beton npr. s HILTI HIT-HY 200 + HIT-V 88 (upoštevati navodila vgradnje)

Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Investitor

Savaprojekt, d.d.,
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

projektant

 **savaprojekt**
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

naziv gradnje:	Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih voda									
de gradnje:	(Tekalna kanalizacija) na območju krske vasi									
VP:	Mojmir Bogdan, u.d.i.t.		IZS G-2527							
VN:	Mojmir Bogdan, u.d.i.t.		IZS G-2527							
SP:	Luka Gramc, univ.dip.inž.grad.									
vseba risbe:	Detalji nosilca tlačnega voda									
	2 - NAČRT GRADBEVIŠTVA									
	02/1 - NAČRT TEKALNE KANALIZACIJE									
s.p. načrta:										
datum:	merilo:	št. nadležnosti:	št. projekta:	vseba dok.:	s.p. načrta:	št. risbe:	št. lista:			
maj 2022	1:10	SPK-02/1	16063-00/A	PZI	02/1	071	01			

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene