



PRIMARNI VOD OD VRTINE MOČNIK DO VH KRIŽE				
OZNAKA	OD TOČKE DO TOČKE GRADBENE SITUACIJE	PROFIL CEVI, DIMENZIJ IN NAZIVNI TLAK	DOLŽINA	OPOMBA
VEJA 1	1.1 - 2.1	NL DN100 (25 bar)	274 m	
VEJA 2	2.1 - 3.1	NL DN80 (25 bar)	376 m	
VEJA 3	3.1 - 3.16	NL DN80 (25 bar)	193 m	
	3.16 - 4.1	PE100 d90 (16 bar)	108 m	
VEJA 4	4.1 - 4.17	PE100 d90 (16 bar)	204 m	
VEJA 5	4.16 - 6.1	PE100 d75 (16 bar)	472 m	
VEJA 6	6.1 - 6.9	PE100 d75 (16 bar)	110 m	
	7.1 - 7.46	PE100 d75 (16 bar)	593 m	
VEJA 7	7.46 - 8.1	PE100 d63 (16 bar)	266 m	že zgrajen
VEJA 8	8.1 - 8.16	PE100 d63 (16 bar) - 2krat	192 m	
	8.1 - 9.10	PE100 d63 (16 bar)	423 m	že zgrajen
	9.10 - 9.45	PE100 d63 (16 bar)	975 m	
VEJA 9	9.45 - 9.56	PE100 d63 (16 bar)	400 m	že zgrajen
	9.56 - 9.76	PE100 d50 (16 bar)	341 m	že zgrajen
	9.56 - 9.87	PE100 d50 (16 bar)	510 m	
			Σprim. = 4199 m	
SEKUNDARNI VODI PEČICE				
VEJA A	3.1 - A4 (Pečice SP)	PE100 d40 (16 bar)	86 m	
	4.1 - B11 (Pečice SR)	PE100 d50 (16 bar)	174 m	
VEJA B	B11 - B14 (Pečice SR)	PE100 d40 (16 bar)	122 m	
	C1 - C25 (Pečice SR)	PE100 d50 (16 bar)	303 m	
VEJA C	C25 - C29 (Pečice SR)	PE100 d40 (16 bar)	72 m	
	6.1 - D18 (Pečice ZG)	PE100 d50 (16 bar)	270 m	
VEJA D	D18 - D28 (Pečice ZG)	PE100 d40 (16 bar)	112 m	
			Σsek = 1139 m	
			SKUPAJ: ΣΣ = 5338 m	


- NA VSEH PRIMARNIH VEJAH SE BO POLEG VODOVODA POLOŽIL ŠE SIGNALNI KABLOVOD V ZAŠČITNI CEVI 2 x PE d50 (ZA POTREBE KOMUNIKACIJE MED OBJEKTI VODOOSKRBNEGA SISTEMA - PČR, RTŽ, VH).

LEGENDA:

- — — — — predviden vodovod
- — — — — obstoječ vodovod
- — — — — obstoječ vodovod

VODOHRAIN (VH) ali RAZTEŽILNIK (RTŽ)
 VODNO ZAJETJE
 ČRPALIŠČE (VRTINA)
 PREČRPALIŠČE (PČR)
 PREDVIDEN ARMATURNI VODOVODNI JAŠEK

TP TRANSFORMATORSKA POSTAJA
 ELEKTRIČNA OMARICA

 Komunalna Brežice d.o.o.		Center prvih pomoči št. 8250 Brežice Tel: 07/320-92-92 pošta: info@komunalna-brežice.si www.komunalna-brežice.si		Naročnik: Objekt:		Občina Brežice Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1	
Faza:	PZI			Št. proj.:	V-10/2015-etapa1		
Opis risbe:	Pregledna situacija vodovoda			Št. načrta:	S-10/2015-etapa1		
	Predvideno stanje			Merilo:	M 1:5000		
Ident. št. risbe:	4.5.1			Datum:	marec 2022		
Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:	Podpis:			
Odg. vodja. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975				
Odg. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975				
Projektant:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975				
Datoteka:	4.5.1_Situacije_PZI (3)		Pravni produkt:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunalne Brežice d.o.o. ni dovoljeno!			