





STENA V OSI B



STENA V OSI 3



OPOMBA:
- NA STRIKH RAZLIČNE FAZE BETONIRANJA JE POTREBNO VGRADITI
TEBILNO PLOČEVINO
- BETONU JE POTREBNO DODATI DODATEK kot npr. XYPEX ADMIN C-1000

Kovni sloj 5 cm.
ARMATURA RAZTEŽILNIKA 2/2
C 30/37 + vodotesni dodatek, S 500 H
M 1:50

INVESTITOR:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice		
IZVAJALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			
VR PROJEKTI, VLADIMIR ROSTOHAR, s.p., Golek 4, 8270 Krško			
OBJEKT in lokacija gradnje:	RAZTEŽILNIK Pečice zgornji 5m ³		MAREC 2022
	IME IN PODPIS	VRSTA PROJEKTA:	PZI
ODG. VODJA PROJEKTA:	MITJA POMPE <small>DIPLOMIRAN STRUČNI</small>	VRSTA NAČRTA:	KONSTRUKCIJE
IDENT. ŠT.:	S-1975	RISBA:	RAZTEŽILNIK 2/2
ODG. PROJEKTANT:	VLADIMIR ROSTOHAR <small>UNIV. DIPLOMIRAN STRUČNI</small>	MERILO:	1:50
IDENT. ŠT.:	G-2685	ŠT. RISBE:	2.5.11
ŠT. PROJEKTA:	V-10/2015-etapa 1		