



*Obročasto ozemljišilo objekta-vkopano 0,8m globoko, na odmiku 0,5m od žične ograje in povezano z vijaknim stikom na vogalni stebričke ograje in PEN sponko v PS-PMO

PREDVIDENO PREČRPALIŠČE
PEČICE - GOLI VRH;
- 430.50 m n.v.
- AB konstrukcija

PS-PMO : Prečrpališče Pečice-Goli vrh
(3x25A) št.MM :2-8008456

el.energetski priključek
E-AY2Y-4x70+2,5
+ ozemljišilo Fe/Zn 25x4 ob kablu, L=25m

VP01 - V+EK+2xPE-50 /OPT.KABEL

VP01 - V+EK+2xPE-50 /OPT.KABEL

el.energetski priključek
E-AY2Y-4x70+2,5

VP01 - V+EK+2xPE-50 /OPT.KABEL

el.energetski priključek
E-AY2Y-4x70+2,5

VP01 - V+EK+2xPE-50 /OPT.KABEL

el.energetski priključek
E-AY2Y-4x70+2,5

lokacija priključitve na
el. NN. omrežje

LEGENDA:

- predv. vodovod
- obst. vodovod
- predv. el. NN priključni kablovod
- predv. izpustno - prezračevalna cev
- obst. el. NN. podzemni kablovod
- obst. el. NN. nadzemni vod
- obst. el. VN/SN. daljnovod
- obst. TK. zračni vod
- predv. žičnata ograja okoli objekta
- zemljiški kataster - parcelne meje
- zemljiški kataster - parcelne številke

696

- predv. avt. zračnik DN50 za vgradnjo v jašek ali betonsko cev
- predv. blatni izpust (kot talni hidrant ali izpustna garnitura v jašku)
- predv. nadzemni hidrant DN80

Komunalna Brežice d.o.o.		Naročnik:	Občina Brežice
Sedež: prihodnja ul. 8.201. Brežice Tel.: 030/245 00 00 E-pošta: info@komunalna-brežice.si www.komunalna-brežice.si		Objekt:	Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1
Faza:	PZI	Št. prej.:	V-10/2015-etapa1
Opis risbe:	PREDVIDENO STANJE	Merilo:	M 1:250
Ident. št. risbe:	3/1.4-01	Datum:	marec 2022
Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:	Podpis:
Odg. vodja pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975	
Odg. pr.:	Emil Moškon u.d.i.el.	IZS-E-0415	
Projektant:			
Datoteška:	#3.1-SITUACIJE, ELEN PRIKLJUČKI	Pravni poduk:	Razpisna lista ali navedbo brez priložnega posrednega soglasja Komunalna Brežice d.o.o. ni dovoljena

IZVAJAL: 2012 PROFESSIONAL, L.L. - 80418383