

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<div><div><div>= A + A1</div><div>št. MM : 2-8008466</div></div><div><div>PS-PMO - prostostoječa priključno merilna omarica</div><div>Sistem TN: Izvedba 2./Direktni, 1-fazni, dvosmerni števec delovne energije, z notranjo uro r.2(IEC) ali A(MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom</div></div></div>									
B	<div><div><div>krmilna omarica =KO</div><div><div>= C</div><div><div>L1 N PE</div></div></div></div><div><div>EG70R 4x6</div><div>P/F-Y 10 (PE)</div></div></div>									
C	<div><div><div><div><div>- P1</div><div>kWh</div><div>1~</div></div><div><div>- P2</div></div></div><div><div>1</div><div>2</div></div></div><div><div>+ A2</div><div>1</div></div></div>									
D	<div><div><div><div><div>- F 1-3</div><div>gl. varovalke</div><div>NV01-160/3</div><div>1x25A</div></div><div><div>1</div></div></div><div><div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>-X1/PEN</div><div>PROTEC B2</div><div>275V/60kA</div></div></div></div></div>									
E	<div><div><div>= B</div><div>glavna zbiralka za izenačitev potencialov v objektu</div><div>=GIP</div></div></div>									
F	<div><div><div>L1,L2,L3 PEN</div><div>ozemljilo Fe/Zn 25x4</div><div><div>zunanje ozemljilo objekta</div></div></div></div>									
<div><div><div>INVESTITOR:</div><div>Občina Brežice</div><div>Česta prvih borcev 18</div><div>8250 Brežice</div></div><div><div>OBJEKT:</div><div>VODOVOD</div><div>KRIZE-PEČICE-ŠAPOLE</div><div>1.ETAPA</div></div><div><div>FAZA : PZI</div></div><div><div>DATUM</div><div>marec 2022</div><div><div>ODGOVORNI VODJA PROJEKTA</div><div>M. Pompe d.istr.</div></div><div><div>ODGOVORNI PROJEKTANT</div><div>E. Moškon u.diel.</div></div><div><div>RISAL</div></div><div><div>PREGLEDAL</div></div></div><div><div><div>EL-BIRO</div><div>projektiranje in nadzor</div><div>Emil Moškon s.p.</div><div>Polna Armes 5a, 8281 SENJOVO</div></div></div><div><div>NAZIV :</div><div>SHEMA PS-PMO</div><div>VODOHRAN GOLJ VRH</div></div><div><div><div>=</div><div>+</div></div><div><div>STRAN:</div><div>1</div></div><div><div>STRANI:</div><div>1</div></div></div><div><div>RISBA ŠT.</div><div>3/1.4-103</div></div></div>										

PS-PMO - prostostoječa priključno merilna omarica  
Sistem TN: Izvedba 2./Direktni, 1-fazni, dvosmerni števec delovne  
energije, z notranjo uro r.2(IEC) ali A(MID) s PLC komunikacijskim  
vmesnikom