



Tipizacija Elektro Celje d.d. :
Prostoječe priključno-merilne in razdelilne NN omarice ;
DN.63.380, izdaja 1, velja od 30.01.2016

Tip 2./ PMO-direktno merjenje, velikost 4 (590x1080x320mm)
-dovod / odvod kabla max. Al 4x70+2,5
-izolacijski material zaščitnega razreda II (dvojna ali ločena
izolacija), samougasiliv material (kat.HB40)
-odpornost na UV sevanje in časovna obstojnost
-zaščita proti vlagi min. IP43 (IP44)
-mehanska odpornost proti udarcem min .IK10
-vgrajena montažna plošča iz perlnaksa
-trtočkovno zapiranje in cilindrična ključavnica
-oznake : tip, standard, stopnja zaščite, znak za dvojno
izolacijo, CE znak za nevarnost el.toka, naziv proizvajalca

INVESTITOR: Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	OBJEKT: VODOVOD KRIŽE-PEČICE-ŠAPOLE 1.ETAPA	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ODGOVORNI PROJEKTANT RISAL	DATUM marec 2022	M. Pompe d.i.str. E. Moškon u.d.i.el.	PREGLJEDAL	EL-BIRO projektiranje in motor Emil Moškon s.p. Pol na Ames 5a, 8281 SENOV/O	NAZIV : IZGLED PS-PMO	=	+	RISBA ŠT. 3/1.4-104
IME DATOTEKE :	FAZA : PZI						E-10/2015-1.etapa	STRANI:	1	