



POZICIJA	NAZIV	kos/m'
5.1.1	Visokotlačna spojka enojna za NL cevi kot npr. MJ 3057 DN 50 (46 - 71) E	2
5.1.2	Visokotlačna spojka enojna za NL cevi kot npr. MJ 3057 DN 80 (84 - 105) E	2
5.1.3	EV ZASUN F4 DN 50, PN 16 bar, s kolesom	5
5.1.4	EV ZASUN F4 DN 80, PN 16 bar, s kolesom	3
5.1.5	KROGELNI VENTIL 1 1/2" s polnim prostim prehodom, notranji navojni spoj	1
5.1.6	MEHANSKI REDUCIRNI VENTIL DN 50, prirobnični spoj	1
5.1.7	REDUCIRNI VENTIL 6/4" + HOL. BRAUKMAN	1
5.1.8	PRIROBNIČNI MEHANSKI VODOMER MADD. DN 50 WMAP, z impulznim dajalnikom	1
5.1.9	PLOVNI VENTIL DN 50 PN16 KOTNI - RAVNI	1
5.1.10	SESALNA KOŠARA Z PROTIPOVRATNIM VENILOM DN 50	1
5.1.11	FFK kos DN 50/600 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.12	FFFFTTKK kos DN80 / DN50 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.13	FF kos DN80 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.14	FFFFTTKK kos DN50 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.15	FF kos DN50 INOX AISI 304, PN 16	3
5.1.16	F kos DN40 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.17	Prirobnica slepa, DN 40, z navojno luknjo 1 1/2", PN 16, DIN 2527, INOX AISI 304	1
5.1.18	JOINT SPOJ ZUNANJI NAVOJ d 40 - 6/4", PN 16	1
5.1.19	FFKK kos DN50 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.20	FF kos DN50 INOX AISI 304, PN 16, v sestavi:	1
5.1.21	FFTK kos DN 100/50 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.22	FF kos DN 100 INOX AISI 304, PN 16	1
5.1.23	FK kos DN 100 INOX AISI 304, PN 16	1

M=1:25

Komunalna Brežice d.o.o.		Centro prireditelja: Občina Brežice Tel.: 030/205-501-504 info@komunalna-brežice.si www.komunalna-brežice.si	Naročnik: Občina Brežice	Objekt: Vodovod Križe-Pečice-Šapole; ETAPA 1
Faza:	PZI	Št. proj.:	S-10/2015-etapa1	
Opis risbe:	Načrt elektro inštalacij in opreme v objektu	Št. načrta:	E-10/2015-etapa1	
	RTŽ Pečice- srednji, predvideno stanje	Merilo:	M 1:25	
Ident. št. risbe:	3/2.4-03	Datum:	maj 2022	
Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:	Podpis:	
Odg. vodja pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975		
Odg. pr.:	Emil Moškon u.d.i.el.	E- 0415		
Projektant:				
Datoteka:	3.2.4-03_RTŽ_Pečice-EI	Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunalne Brežice d.o.o. ni dopustno!	