



M:1:1000/200

## Veja A



Naziv vozlišča	3.1	A1	A2	A3	A4
Stacionaža [m]	0.0	8.6	35.0	52.4	85.1
Kota terena [m n.v.]	348.85	349.40	351.44	354.09	356.78
Kota nivelete [m n.v.]	347.85	348.40	350.44	353.09	355.78
Globina izkopa [m]	1.20	1.14	1.14	1.14	1.14
Horizontalni kot loma [°]		-3'	2'	0'	
Vertikalni kot loma [°]		1'	4'	-4'	
Material/profil cevi	PE100 DN40 (pn 16 bar) , L=86 m				

 <b>Komunala Brežice d.o.o.</b>		Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel.: 07/620-92-50 E-pošta: info@komunala-brežice.si www.komunala-brežice.si		Naročnik: Objekt:	Občina Brežice Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1	
Faza:	PZI			Št. proj.:	V-10/2015-etapa1	
Opis risbe:	Vzdolžni profil vodovoda - sekund. VEJA A			Št. načrta:	S-10/2015-etapa1	
	Predvideno stanje			Merilo:	M 1:1000/200	
Ident. št. risbe:	4.5.3-03			Datum:	marec 2022	
Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:	Podpis:		
Odg. vodja. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975			
Odg. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975			
Projektant:	Mitja Pompe, d.i.s.		S-1975			
Datoteka:	Za_PDF		Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunale Brežice d.o.o. ni dovoljeno!		

ZWACD 2012 PROFESSIONAL Lic. code : 864E863B

ZWCAD 2012 PROFESSIONAL Lic. code.: 864E883B