



M:1:1000/200

Veja 6



Naziv vozlišča	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
Stacionaža [m]	0.0	15.9	30.6	55.3	68.2	81.4	90.0	104.1	109.6
Kota terena [m n.v.]	429.64	429.45	429.37	430.19	430.01	430.01	430.04	430.57	432.91
Kota nivelete [m n.v.]	428.31	428.34	428.37	428.95	428.98	429.01	429.04	429.57	431.91
Globina izkopa [m]	1.51	1.28	1.17	1.41	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18
Horizontalni kot loma [°]		1°	11°	-12°	-5°	-10°	0°	-51°	
Vertikalni kot loma [°]		0°	1°	-1°	0°	0°	2°	21°	
Material/profil cevi	PE100 DN75 (pn 16 bar) , L=110 m								

 Komunala Brežice d.o.o.		Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice Tel.: 07/620-92-50 E-pošta: info@komunala-brežice.si www.komunala-brežice.si	Naročnik: Objekt:	Občina Brežice Vodovod Križe - Pečice - Šapole; ETAPA 1
Faza:	PZI		Št. proj.:	V-10/2015-etapa1
Opis risbe:	Vzdolžni profil vodovoda - VEJA 6; od točke 6.1 do 6.9		Št. načrta:	S-10/2015-etapa1
	gradbene situacije - predvideno stanje		Merilo:	M 1:1000/200
Ident. št. risbe:	4.5.3-10		Datum:	marec 2022
Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:	Podpis:	
Odg. vodja. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975		
Odg. pr.:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975		
Projektant:	Mitja Pompe, d.i.s.	S-1975		
Datoteka:	Za_PDF	Pravni poduk:	Razmnoževanje risbe ali njenih delov brez predhodnega pisnega soglasja Komunale Brežice d.o.o. ni dovoljeno!	

ZWCAD 2012 PROFESSIONAL Lic. code.: 864E883B