

3/1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

STROKOVNO PODROČJE NAČRTA: **3 - Načrt elektrotehnike**
3/1 – Načrt elektro omrežja

INVESTITOR: **Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice**

NAZIV GRADNJE: **Ureditev kanalizacijskega omrežja komunalnih
odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na območju
Krške vasi – Faza 3 in 4**

VRSTA DOKUMENTACIJE: **Projekt za izvedbo (PZI)**

VRSTA GRADNJE: **Novogradnja**



PROJEKTANT: **Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Glavni direktor: Urban Žigante, univ.dipl.inž.str.**

VODJA NAČRTA: **Damjan Mežič, mag.inž.energ., IZS E-1927**

VODJA PROJEKTA: **Momir Bogdan, univ.dipl.inž.kult.teh., IZS G-2527**

ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA: **16063-00/B, 1 2 3**

ŠTEVILKA NAČRTA: **SPK – 3/1**
KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: **Krško, maj 2022**

Pri izdelavi načrta so na osnovi odločbe uprave Savaprojekt d.d. sodelovali naslednji sodelavci:

SODELAVCI PROJEKTA: **Andrej Molan, el. teh.**

3/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

3/1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

3/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

3/1.3 TEHNIČNO POROČILO

3/1.3.1 Tehnični opis

3/1.3.2 Tehnični izračuni

3/1.3.3 Popis materiala in del

3/1.4 TEHNIČNI PRIKAZI

3/1.3 TEHNIČNO POROČILO

3/1.3.2 TEHNIČNI IZRAČUNI

Priloga 1: Tabela dimenzioniranja (list 1-2)

Priloga 2: Izračun tipskega tračnega ozemljila

3/1.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL

3/1.4 TEHNIČNI PRIKAZI

3/1-001-0	Pregledna situacija – električni priključki posameznih črpališč	M1:500
3/1-010-0	Situacija – električni priključek – Č1	M1:250
3/1-011-0	Situacija – električni priključek – Č2	M1:250
<hr/>		
3/1-020-0	Pregledna situacija – križanja nove kanalizacije z obstoječim SN in NN omrežjem	M1:5000
3/1-021-0	Situacija – križanja nove kanalizacije z obstoječim SN in NN omrežjem (L1 – L5)	M1:1000
<hr/>		
3/1-030-0	Shema KPMO in EČ1	
3/1-031-0	Shema KPMO in EČ2	
<hr/>		
3/1-040-0	Presek kablanskega jarka za polaganje kabla v PVC cev	
3/1-041-0	Presek 1x1 cevne kablanske kanalizacije	
3/1-042-0	Detajl križanja energ. kabla z vodovodom in kanalizacijo	
3/1-043-0	Detajl križanja energ. in tel. kabla ter križanja s cesto	
3/1-044-0	Detajl križanja energ. kabla s plinovodom (do 4bar)	
<hr/>		
<hr/>		