

vozišče

* > 0.10

* > 0.05

razpora

voziščna konstrukcija

i%

+0.12

+ -0.0

R15/25/100

* SANIRAN USTROJ:

bitubeton 4cm

bitudrobir 8cm

tampon 30 cm

os. navede kanalizacije

Grušč

max 0.3

GRP kan. cev

obsip cevi: drobljenec 4-8 mm

zgornja posteljica: drobljenec 4-8 mm

izvedba spodnje posteljice le v primeru padca cevi pod 0,7%
AB plošča d=25 cm, C15/20, 2x Q189

raščen teren

* 0.10

* 0.25

* > 0.60

* 15cm + fi cevi + 15cm

Š

** opaž, razpiračti ali drug način varovanja gradbene jame

 **VODAR** d.o.o.
Okoljske rešitve in inženiring

Št.risbe: 0.2.36