

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: **Osnovna šola Artiče -**

Lokacija stavbe: **Artiče**

Investitor: **Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18, Brežice**

Odgovorni vodja projekta: **Tina Božičnik, u.d.i.a.**

Izdelovalec elaborata: **Blaž Šalmaon, m.i.a.**

Datum izdelave projektne dokumentacije: **22.02.2023**

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): **(a)** po smernici,
b) po zadnjem stanju tehnike.

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

- a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici),
b) izmernih ali izračunanih ravni hrupa v okolju.

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovojja stavbe:

$$L_{\text{dan}}[\text{dB(A)}] = 50$$

Zvočna izolacija ovoja stavbe

					Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
1	A1E.05	$D_{2m,nT,Atr}$ (dB)	min 10	35		



Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
1	Stena med učilnicama; stena med učilnico in kabinetom; stena med učilnico in prostorom za druge namene	R'_w (dB)	min 52	52		
2	Stena med hrupno učilnico in učilnico, delom stavbe druge namembnosti ali različnih uporabnikov	R'_w (dB)	min 60	62		
3	Stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom, v katero so vgrajena vrata	R'_w (dB)	min 47	61		
4	Vrata med učilnico ali kabinetom in hodnikom	R'_w (dB)	min 27	-		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
1	Vse medetažne konstrukcije, razen konstrukcij 9.13, 9.14, 9.15 in 9.16	R'_w (dB)	min 52	56		
		$L'_{n,w}$ (dB)	max 58	35		

Opombe merilca

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

