Ravna pohodna streha

OBJEKT: OŠ ARTIČE - 1. ETAŽA

oznaka objekta in etaže	oznaka samostojne enote	oznaka/šifra prostora	opis prostora	površina tlaka* (m2)
A	prostori za pouk	A1E.01	učilnica	56,00
		A1E.02	učilnica	60,00
		A1E.03	kabinet	15,00
		A1E.04	učilnica	60,00
		A1E.05	učilnica	72,00
		A1E.06	kabinet	42,00
		A1E.07	učilnica	53,00
		A1E.08	učilnica	40,00
		A1E.09	kabinet	10,00
		A1E.10	učilnica	53,00
B	ostali prostori			
	sanitarije za učence	B1E.01	sanitarije	29,00
		B1E.02	sanitarije	13,00
		B1E.03	sanitarije	3,00
	upravni prostori	B1E.04	tajništvo	16,20
		B1E.05	ravnatelj	16,00
		B1E.06	računovodstvo	16,00
		B1E.07	zbornica	70,00
		B1E.08	garderoba	13,00
		B1E.09	sanitarije	7,00
		B1E.10	svetovalno delo	23,00
		B1E.11	individualno delo	33,00
		B1E.12	individualno delo	23,00
	ostalo	B1E.13	tehnični prostor	23,00
C	komunikacije	C1E.01	hodnik	88,20
		C1E.02	hodnik	14,00
		C1E.03	hodnik	11,40
		C1E.04	hodnik	57,00
		C1E.05	stopnišče	16,30
		C1E.06	stopnišče	20,16
			1. ETAŽA SKUPAJ	953,26

Prezračevalna naprava 9
Zbornica
FCI 010
Pel=1,05 kW; 1f, 230V
VTZ:1275 m3/h
ODZ:1275 m3/h
Qg=4,0 kW

stenski konvektor B1E.07.1
FCW 312
Qh=2.400 W (max.)
Qe=27 W/1f

Prezračevalna naprava
PN – 5 – Nadstropje
VTZ/ODZ:1395 m3/h
Qg=1,36 kW
Qh=1,4 kW
Pel=1,06 kW, 230V
dim: 2600x455x1800
m=346 kg

zobna ambulanta

čistila

zamenjava obstoječega okna

LEGENDA:
- DOVOD, OGREVANJE
- POVRATEK, OGREVANJE
- DOVOD, HLAJENJE
- POVRATEK, HLAJENJE
- XX — OZNAKA DVIŽNEGA VODA
- XX°C — POLETNA TEMPERATURA PROSTORA, [°C]
- XX°C — ZIMSKA TEMPERATURA PROSTORA, [°C]
- POVRŠINA POKRITJA, A [m2]
- DOLŽINA ZANKE, L [m]
- INSTALIRANA SPECIFIČNA TOPLOTA, q [W/m2]
- ŠTEVILKA OMARICE
- RAZMIK MED CEVMI, s [mm]

II. FAZA
I. FAZA

±0,00 = 221,33

| | | |