



Poročilo o izvedeni nalogi
Ugotavljanje prisotnosti parazitov v pitni vodi

Evidenčna oznaka: 2132-21/19590-21/69609

Naročnik: OBČINA IG
GOVEKARJEVA CESTA 6
1292 Ig

Naročilo: PO-2132-14/19590-20/44080

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Novo mesto, 23.07.2021

Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 23.07.2021 14:05:11

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja oddelka:

Dušan Harlander, dr.med., spec.epidemiolog

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Stanovanjski objekt, Zapotok 14 (Ganoni)
Številka vzorca: 21/69609
Namen: Naročilo
Naročnik: OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 Ig
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto
Čas odvzema: 19.07.2021 08:50
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Golo - Zapotok, Stanovanjski objekt, Zapotok 14 (Ganoni), pipa zunaj (pomožni objekt)
Vzorec sprejel: Brigita Weiss
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 19.07.2021 14:30

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Temperatura vode	20.8	°C	/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2132-21/19590-21/69609-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-21/19590-21/69609-M



Evidenčna oznaka: 2132-21/19590-21/69609-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Stanovanjski objekt, Zapotok 14 (Ganoni)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 21/69609
Namen: Naročilo
Naloga: Ugotavljanje prisotnosti parazitov v pitni vodi
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 Ig
Naročilo: PO-2132-14/19590-20/44080
Plan vzorčenja: PO-2132-14/19590-20/44080,
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Golo - Zapotok, Stanovanjski objekt, Zapotok 14 (Ganoni), pipa zunaj (pomožni objekt)
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 23.07.2021
Datum in ura: 19.07.2021 08:50 **Datum in ura:** 19.07.2021 14:30
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto **Sprejel:** Brigita Weiss

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Klor dioksid	0.12	mg/L		Standardne metode, 4500 ClO ₂ -D: DPD metoda, NM	19.07.21 19.07.21
Temperatura vode	20.8	°C		SIST DIN 38404-4: 2000, NM	19.07.21 19.07.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Dušan Harlander, dr.med., spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 23.07.2021 14:07:39

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4002-21/19590-21/69609-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Stanovanjski objekt, Zapotok 14 (Ganoni)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 21/69609; Lab. št.: 21/6040
Namen: Naročilo
Naloga: Ugotavljanje prisotnosti parazitov v pitni vodi
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 Ig
Naročilo: PO-2132-14/19590-20/44080
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Golo - Zapotok, Stanovanjski objekt, Zapotok 14 (Ganoni), pipa zunaj (pomožni objekt)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 23.07.2021
Datum in ura: 19.07.2021 08:50 **Datum in ura:** 19.07.2021 14:23
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OOO Novo mesto **Prevzel:** Barbara Hrastar

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Giardia - ciste	ISO 15553:2006, NM	0	v 100 L	19.07.2021 23.07.2021
Cryptosporidium- oociste	ISO 15553:2006, NM	0	v 100 L	19.07.2021 23.07.2021

Analitik:
Nika Krivec, mag. funk. biol.

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal Nežka Lenarčič ob 23.07.2021 13:30:51

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.