



OBČINA IG  
Režijski obrat  
Govekarjeva cesta 6  
1292 Ig

telefon: 01/2802-300  
faks: 01/2802-322  
e-pošta: info@obcina-ig.si  
www.obcina-ig.si

Številka: 3516-0021/2017  
Datum: 24.7.2017

**PREJETO**

**26-07-2017**

ČESNIK PROJEKT d.o.o.  
Tbilisijska 59

1000 LJUBLJANA

## PROJEKTNI POGOJI – KANALIZACIJA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Investitor:                 | OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Ig                          |
| Objekt:                     | Osnovna šola Ig - prizidava in delna rekonstrukcija         |
| Katastrska občina:          | Ig  |
| Parcelna št.:               | 150/17, 150/18, 150/5, 158/1                                |
| Naslov objekta:             | Troštova ulica 24, Ig                                       |
| Projektna dokumentacija:    | IDZ, št. 1704, Česnik projekt d.o.o., Ljubljana, julij 2017 |
| Kanalizacijsko omrežje:     | Obstoječe (fekalni in meteorni kanal)                       |
| Varstveni pas vodnih virov: | VVO 3 - širše območje                                       |
| Datum vloge:                | 17.7.2017   |
| Identifikacija:             | IG01-1  |
| Aglomeracija:               | 5208v (vo, ka)  |

Projektne pogoje izdajamo na podlagi vaše vloge in na osnovi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS; št. 102/04 s spremembami in dopolnitvami) in 35. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig (Ur. l. RS, št. 41/2009, 24/12) kot sledi:

### A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Obstoječi objekt je že priključen na javno kanalizacijsko omrežje (fekalni in meteorni kanal). Na internem omrežju je tudi kanalizacijsko črpališče in priključek objekta Govekarjeva cesta 18 (Vrtec Ig, enota Mavrica).
2. Preveriti je potrebno iztok komunalne in padavinske vode iz objekta in revizijske jaške ter vrisati pot komunalne in padavinske odpadne vode.
3. Preveriti je potrebno tudi iztok komunalne vode iz objekta Govekarjeva cesta 18 (Vrtec Ig, enota Mavrica) in priključek po potrebi prestaviti.
4. Na delu prizidave poteka interno kanalizacijsko omrežje, ki ga je po potrebi potrebno prestaviti ali dograditi in sicer tako, da prizidave ne bo ovirala čiščenja in iztekanja komunalne in padavinske odpadne vode.
5. Pri predstavitvi je potrebno upoštevati križanje komunalnih vodov in upoštevati ustrezne odmike skladno s Tehničnimi zahtevami pri projektiranju kanalizacijskega omrežja, kanalizacijskih priključkov, ki so podane na [www.obcina-ig.si](http://www.obcina-ig.si).
6. Tehnične zahteve pri projektiranju kanalizacijskega omrežja, kanalizacijskih priključkih in interne kanalizacije so podane na [www.obcina-ig.si](http://www.obcina-ig.si).
7. Kanalizacijski priključek mora biti izveden v vodotesni izvedbi.

8. V projektu je potrebno vrisati celoten kanalizacijski priključek od javnega kanalizacijskega omrežja do objekta vključno z revizijskimi jaški in vsemi iztoki iz objekta.

9. Prestavitve je potrebno vrisati v projektno dokumentacijo.

**B. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:**

1. Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15).
2. Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS; št. 98/2015).
3. Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur.l. RS, št. 115/07 s spremembami in dopolnitvami).
4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig (Ur.l. RS, št. 41/09, 24/12).

**C. Za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam** nam morate dostaviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora vsebovati vse dele po Pravilniku o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/08) za gradnjo predmetnega objekta.

**D. Ostali pogoji:**

1. Vsi morebitni stroški povzročeni Občini Ig, ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo na javnem kanalizacijskem omrežju in kanalizacijskih priključkih, bremene investitorja del.

Projektni pogoji veljajo eno leto od izdaje.

Katja Ivanuš  
Vodja režijskega obrata



Janez Cimperman  
ŽUPAN