



OBČINA IG  
Režijski obrat  
Govekarjeva cesta 6  
1292 Ig

telefon: 01/2802-300  
faks: 01/2802-322  
e-pošta: info@obcina-ig.si  
www.obcina-ig.si

Številka: 3513-0022/2017  
Datum: 25.7.2017

**PREJETO**

**26-07-2017**

ČESNIK PROJEKT  
Tbilisijska 59

1000 LJUBLJANA

## PROJEKTNI POGOJI – VODOVOD

Investitor:	OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Ig
Objekt:	Osnovna šola Ig - prizidava in delna rekonstrukcija
Katastrska občina:	Ig
Parcelna št.:	150/17, 150/18, 150/5, 158/1
Naslov objekta:	Troštova ulica 24, Ig
Projektna dokumentacija:	IDZ, št. 1704, Česnik projekt d.o.o., Ljubljana, julij 2017
Vodovodno omrežje:	Obstoječe
Varstveni pas vodnih virov:	VVO 3 - širše območje
Datum vloge:	17.7.2017
Identifikacija:	IG01-1
Aglomeracija:	5208v (vo, ka)

Projektne pogoje za predmetno gradnjo izdajamo na podlagi vaše vloge in na osnovi 50.a člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 s spremembami in dopolnitvami) in 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig (Ur. l. RS, št. 20/17) kot sledi:

### A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Obstoječi objekt je že priključen na javno vodovodno omrežje preko odjemnega mesta 43527, kombiniran vodomer DN80/20.
2. S prizidavo in delno rekonstrukcijo se obstoječi vodovodni priključek ne spreminja.
3. Na delu prizidave poteka javno vodovodno omrežje, ki ga je potrebno prestaviti.
4. Pri prestavitvi je potrebno upoštevati križanje komunalnih vodov in upoštevati ustrezne odmike skladno s Tehničnimi zahtevami pri projektiranju vodovodnega omrežja, vodovodnih priključkov, ki so podane na [www.obcina-ig.si](http://www.obcina-ig.si).
5. V kolikor se ugotovi, da prestavitev ni potrebna in da se del omrežja pod prizidavo lahko ukine, je potrebno načrtovati ukinitve na mestih, ki jih določi upravljavec.
6. Ob odstranitvi objekta montažnega vrtca je potrebno ukiniti vodovodni priključek za ta objekt in odstraniti vse mrtve rokave ali priključek preoblikovati.
7. Prestavitve in ukinitve je potrebno vrisati v projektno dokumentacijo.
8. Tehnične zahteve pri projektiranju vodovodnega omrežja, vodovodnih priključkov so podane na [www.obcina-ig.si](http://www.obcina-ig.si).

**B. Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetni objekt je treba upoštevati:**

1. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig (Ur. list RS, št. 20/17)
2. Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12)
3. Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. list RS, št. 115/2007, 65/2012, 93/2013).

**C. Za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam** nam dostavite projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki mora vsebovati vse dele po Pravilniku o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) za gradnjo predmetnega objekta.

**D. Ostali pogoji:**

1. Vsi morebitni stroški povzročeni upravljavcu, ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, na javnem vodovodnem omrežju in vodovodnih priključkih, bremene investitorja del.

Projektne pogoji veljajo eno leto od izdaje.

Katja Ivanuš  
Vodja režijskega obrata



Janez Cimperman  
ŽUPAN