



Datum: 7. 8. 2019

Zveza: vloga št. 349837 z dne 30. 7. 2019

Komunalna Kranj, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe za področje oskrbe s pitno vodo na območju občine Medvode v skladu z 31. členom Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS št. 61/17, 72/17), Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018), Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018), na podlagi 1., 3. in 5. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), 17. členom Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunalna Kranj, p. o. v Komunalno Kranj, javno podjetje, d. o. o. (Ur. l. RS, št. 55/11), Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Medvode (Uradni list RS, št. 54/14), Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (6. seja skupščine podjetja z dne 18. 10. 2005), imenovanjem na 35. seji Skupščine javnega podjetja Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., z dne 30. 4. 2019 ter upoštevajoč pristojnosti po 35. členu Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna Kranj, javno podjetje d.o.o., se na zahtevo vlagatelja: **LUZ, d.d., Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana**, izdaja

VODOVODNE PROJEKTNE POGOJE št. 063/2019

k idejni zasnovi projekta št. 8512, pripravljen v biroju LUZ, d.d., Ljubljana

Investitorju Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, se izdajo projektni pogoji za poseg v varovalno območje javnega vodovoda s predvideno gradnjo: ureditev kolesarskih in peš površin in brvi v Medvodah, na lokaciji Medvode – Pimiče – Vikrče, na zemljišču parc. št. po seznamu projekta, k.o. Medvode, Zgornje Pimiče in Spodnje Pimiče, pod naslednjimi pogoji:

1. Na delu načrtovane ureditve kolesarske in pešpoti poteka obstoječe vodovodno omrežje.
2. Varovalni pas javnega vodovoda je širine 3,00 m merjeno na vsako stran od osi cevi. Gradnja v varovalnem pasu javnega vodovoda ni dovoljena razen komunalne infrastrukture, ki mora biti medsebojno usklajena.
3. Deponiranje zemlje ali drugega materiala na cevovod je prepovedano. Vsi stroški poškodb na vodovodnem omrežju v času gradnje gredo v breme investitorja.
4. Pred začetkom gradnje je potrebno naročiti zakoličbo vodovoda.
5. Pri načrtovanju se morajo upoštevati tehnični pogoji križanj in približevanj raznih komunalnih naprav z vodovodno napravo v skladu s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema.
6. Sprememba nivelete terena na trasi vodovoda ni dovoljena oziroma mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda.
7. Vsi vidni elementi vodovoda se morajo urediti na niveleto urejene poti. Označevalne tablice za zaporne in ostale elemente vodovoda se postavijo na ustrezno lokaciji s pritrditvijo na drug ali drug nosilni element.
8. Projektni pogoji veljajo dve leti od datuma dneva izdaje.
9. Stroški postopka niso nastali.

Pripravil:

Jože Uranič

referent za soglasja I.

Mojca Košir Štojs

v. d. direktorja

Vročiti:

- vlagatelju, priporočeno

p.p. Jkrč

