



OPOMBE:

- VSI LOVLILNI VODI SO IZ AL ŽICE 8 MM
- LOVLILNI VODI SE NA PREDPISANI RAZDALJI PRITRDIJO NA USTREZNE STREŠNE NOSILCE (SIKA, PRODEC, ATIKA)
- PREHODI LOVLILNIH VODOV NA GARAŽI IN NADSTREŠKU GREDO SKOZI STREHO PO DETALJU (SIKA)
- VSI ODVODNI VODI DO MERILNEGA SPOJA SO IZ AL ŽICE 8 MM
- ODVODNI VODI SE NA PREDPISANI RAZDALJI PRITRDIJO NA USTREZNE ZIDNE NOSILCE
- ① DO ⑫
- VSI SPOJI SE IZVEDEJO Z STANDARDIZIRANIM RF SPOJKAMI
- SIRENA, ANTENA SE PRED STRELO ZAŠČITI Z UPORABO HVI VODNIKA Z LOVLILNO KONICO

FASADE 1:200

št.risbe: 07.3

PROJEKTANTSKE STORITVE, TADEJ JEMEC S.P., STEGNE 17, MORAVČE

investitor	OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode		
objekt/lokacija	GASILNI DOM PIRNIČE	Zgornje Pirniče	
vrsta projekta/	PZI		
vrsta načrta	NAČRT ELEKTROINŠTALACIJ	št. načrta	E-119/19
vsebinski/projekt	FASADE - STRELOVOD	merilo	1:200
odg. projektant	Tadej Jemec, udie	izs E-1045	datum Okt. 2019
odg. vodja proj.	Rober Robas, udia	ZAPS A-1277	št. projekta 119/19