


B

C

## LEGENDA

- požarna odpornost 30 min.  
— požarna odpornost 60 min.  
— požarna odpornost 90 min.  
— vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem  
— vrata s požarno odpornostjo 60 min. in samozapiranjem  
P.S. požarni sektor  
dimni sektor  
varnostna razsvetljava  
ročni javljalik požara  
avtomatski javljalik požara  
alarmna sirena  
prikluček s poltogo (gibko) cevjo na kolutu  
ročni gasilni aparat s prahom S6  
ročni gasilni aparat s prahom (12 enot gasila - 12EG)  
ročni gasilni aparat s CO<sub>2</sub>  
— izhod iz prostorov in objekta  
— smer evakuacije v objektu  
[S] odvod dima in toplote naravno

**KOMPLAST**  
Tržaška cesta 511, SI- 1351 Brezovica pri Ljubljani  
Identifikacijska številka projektnega podjetja: 1528Podjetje za varnost in zdravje pri delu  
Sektor za požarno varnost  
Mobi: +386(0)51 330-210; Fax: +386(0)1 3601-850  
e-pošta: gregor.kusar@komplast.si

Investitor:	Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode			
Objekt:	GASILSKI DOM PIRNIČE			
Vrsta projekta:	PZI	Štev.proj.:	119/19	
Vrsta načrta:	NAČRT POŽARNE VARNOSTI	Datum proj.:		
vsebina risbe:	Prereza B in C	Ident.štev. IZS	Podpis	Datum podpisa
Odg.vodja projekta:	Robert ROBAS, u.d.i.a.	A-1277		
Odg.projektant:	Gregor KUŠAR, univ.dipl.kem.	IZS TP-0745		15.11.2019
Štev.načrta.: 240-10/19-NPV	Brezovica pri Ljubljani Oktober 2019	Merilo: 1:100	Štriske:	4