



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 18/38515
Namen: Lastnikova zahteva
Naročnik: OBČINA OPLOTNICA, GORIŠKA CESTA 4, 2317 Oplotnica
Vzorec odvezel: NLZOH OOO Celje
Čas odvzema: 12.04.2018 10:25
Mesto odvzema: Vodovod Božje - Koritno - Kovaški vrh - Brezje, omr. Brezje pri Oplotnici 8, pipa na pomivalnem koritu v kleti
Vzorec sprejel:
Kraj in čas sprejema: Celje, 12.04.2018 12:49

Ocena skladnosti:

Vzorec ni skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena:

Število kolonij pri 22°C zajema bakterije, ki so lahko v vodi prisotne kot normalna flora. Vsako nenadno povečanje v številu bakterij je lahko zgodnji pokazatelj motenj kjerkoli v celotnem sistemu za oskrbo s pitno vodo. Podatek nam pomeni izhodišče za oceno stanja celega sistema in kaže na učinkovitost postopkov priprave vode, na razmnoževanje bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, naknadnega vdora bakterij v sistem po pripravi vode itd. Te bakterije nimajo velikega zdravstvenega pomena in ne predstavljajo tveganja za zdravje.

Priporočamo pa, da ugotovite vzrok ali vzroke neskladnosti preskušanih parametrov (s pregledom sistema za oskrbo s pitno vodo je potrebno preveriti njegovo stanje) in ukrepate v skladu z ugotovitvami. Učinkovitost izvedenih ukrepov priporočamo preveriti s ponovnim preskušanjem vzorca pitne vode.

Ocena rezultatov

Prikazani so preseženi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Mikrobiološki parametri				
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	> 300	CFU/mL	brez neobičajnih sprememb	ni skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1