



Datum: 4.7.2023

OBČINA ROGAŠOVCI

Rogašovci 14b

9262 Rogašovci

ZADEVA: Dopis obrazložitve razlogov motene vodooskrbe v Nuskovi in Serdici (dne 29.06., 30.06. in 01.07.) in izvedena dela za čim hitrejšo zagotavljanje nemotene vodooskrbe

Spoštovani!

V nadaljevanju podajamo povzetek dogodkov in opravljenih dejanj, ki so sledili obvestilom o izpadih vodooskrbe v Nuskovi in Serdici od 29. junija do 1. julija 2023.

Trenutno stanje:

- VH Nuskova in ČRP Rogašovci kontejner trenutno delujeta v izrednem obratovanju (spremenjeno delovanje), saj je celica VH Nuskova prazna zaradi potrebnih del v sklopu nadgradnje, izveden je bypass kateri omogoča redno obratovanje (normalna gospodinjska poraba, katera ne zajema požarnega odjema ali polnjenja linij)
- V sklopu nadgradnje se v občini Rogašovci izvaja izgradnja novih cevovodov kateri se vključujejo v pogon, kar zahteva polnjenje linij in velike odvzeme vode
- Objekta VH Nuskova in ČRP Rogašovci kontejner trenutno še nista oddaljeno krmiljena zato upravljavec ni mogel preveriti težav na daljavo. To se bo izvedlo v sklopu nadgradnje.

Ob vsakem izpadu se je izvedla kontrola vzdrževalca Vodovoda SISTEMA B na objektih VH Nuskova, ČRP Rogašovci kontejner v sodelovanju s Komunalo MS, kjer se je iskalo možne vzroke za izpad sistema na terenu.

Četrtek 29.06.2023 zvečer

Na objektu je bilo ugotovljeno, da so črpalke v napaki zaradi padca tlaka, kar je verjetno posledica hitrega polnjenja ene od linij v izgradnji, nepooblaščen uporaba hidranta in ali spremenjena odprtost izhodnega ventila v VH Nuskova (brez vednosti upravljavca). Samodejni izklop črpalk je povzročil moteno vodooskrbo na področju katerega pokriva VH Nuskova.

S strani upravljavca in podizvajalca Komunala MS se je izvedlo sledeče ukrepe: iskanje možnega defekta na linijah, odzračevanje, zagon in počasno polnjenje linije ter spremljanje delovanja. Ugotovilo se je, da je bil izhodni ventil iz VH Nuskova v celoti odprt (brez vednosti upravljavca), kar je povzročilo izpad črpalk in moteno vodooskrbo. Ventil se je priprl.

Petek 30.06.2023 čez dan

Ponovna intervencija na terenu, kjer se je izvedlo ponovna vzpostavitev tlaka v sistemu, spremljanje, in dodatno priprtje ventila.

**VODOVOD SISTEMA B d.o.o.**

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si, +386(0)2 521-37-00

PIJMO DOBRO VODO!

Upravljavec je dne 30.06. preveril situacijo pri izvajalcu del TelegM in jih ustrezno opozoril glede del na objektu VH Nuskova.

Sobota 01.07.2023 dopoldan

Ponovna intervencija. Poleg že znanih popravkov se je izvedlo še v objektu ČRP Rogašovci kontejner sprememba nastavitvev izhodnega tlaka (dvignil izhodni tlak iz prej 7,5 na zdaj 8,5 bar). Dovodni tlak na hidropostajo Nuskova je bil predtem od 0-1,5 bar. Po spremembi je bil dovodni tlak na dovodu v Nuskovo od 0,5 do 2 bar, kar je odpravilo težave.

Dne 03.07.2023 je Komunala MS (Weindorfer) prejel informacije s strani TelegM, da so polnili linijo.

Izvajalca del TelegM smo ponovno obvestili, naj usklajeno z upravljavcem polnijo določene odseke, saj polnjenje linije povzroča težave z vodooskrbo.

Lep pozdrav.

Benjamin Resnik



Poslano:

- Naslovniku po epošti