

IUP, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14

Številka: 346/19-TV
Datum: 03.04.2019

3000 CELJE

04 -03- 2019 *AGP*

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. izdaja na podlagi vaše vloge, številka AGP-IUP 0603/11, prejete dne 07.03.2018 in priloženega gradiva za pridobivanje smernic k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za kamnolom Liboje (LI-8) v naselju Liboje na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora - ZureP-2 (Ur.l. RS številka 61/2017; v nadaljevanju ZUreP-2), 31. členom Gradbenega zakona (Ur.l. RS št. 61/2017; v nadaljevanju GZ) in Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur.l. RS št. 1/2012), investitorju VOC EKOLOGIJA, d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 21, p. Šentjur

S M E R N I C E

k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za kamnolom Liboje (LI-8) v naselju Liboje na parcelah v k.o. Liboje v občini Žalec.

1. VODOVOD:

- Na obravnavnem območju se nahaja javni vodovoda v izvedbi AC DN 2500mm, ki se nahaja na vzhodnem delu oppn. Objekti na območju kamnoloma se oskrbujejo z vodo iz omenjenega vodovoda. V primeru močno povečane porabe vode na podlagi projektantskega izračuna bo potrebno obstoječi priključek zamenjati s cevjo večjega preseka. Za morebitne nove objekte je potrebno predvideti novo sekundarno vodovodno omrežje.

2. KANALIZACIJA:

- Na obravnavanem območju ni izgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo. Fekalne vode je potrebno odvajati v malo komunalno čistilno napravo primerno predvidenim obremenitvam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/2015).
- Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali se vodijo v površinski odvodnik, onesnažene pa je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.

3. SPLOŠNI POGOJI:

- Na trasi javnega vodovoda (tudi na hišnih priključkih) ni dovoljeno postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drog, ... in saditi dreves ali drugih trajnih nasadov.

- Trasa javnega vodovoda in kanalizacije naj se izbira po prometnih površinah (cestah). Že pri projektiranju vodovoda se morajo predvideti hišni vodovodni priključki z izvedbo do priključnega mesta predvidoma izven utrjenih površin.
- Pri projektiranju vodovoda je potrebno upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Ur.l. RS št. 55/2007) in Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.
- Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta mora projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda. Za ta namen se predvidijo skupni koordinacijski sestanki.
- Smernice veljajo eno leto od dneva izdaje.

Referent za izdajo soglasij:
Janez Vodlan inž.grad.



Javno
komunalno
podjetje
Žalec, d.o.o.



Vodja tehnične službe:
Igor Glušič, univ.dipl.inž.grad