



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

(TEL.: 03 757 17 00; FAKS: 03 576 24 98)

e.pošta: info@zrece.eu

splet: www.zrece.eu

LETNO POROČILO O PITNI VODI
ZA JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO
OBČINE ZREČE
ZA LETO 2024

UPRAVLJAVEC:

Režijski obrat občine Zreče, cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

Uvod

Režijski obrat občine Zreče upravlja z vodovodnimi sistemi: Zreče I in Zreče II, Skomarje, Resnik, Brinjeva gora I in II, Zlakova in vodovod Stranice.

Vodovod Gorenje upravlja KS Gorenje.

Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora (opravljali po pogodbi z NLZOH Celje), monitoringa (državni nadzor) in lastnega nadzora, nadzirali in ocenjevali na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev v skladu z Uredbo o pitni vodi Ur. l. št.61 in sistemom HACCP.

1. Javni sistemi za oskrbo s pitno vodo v občini Zreče (vodovodi)

	Upravljavec	Štev. priključkov	Poraba vode (m ³)	Dezinfekcijsko sredstvo
Zreče I in II	Režijski obrat občine Zreče	858	274.348	Natrijev hipoklorit
Zlakova	Režijski obrat občine Zreče	55	6.848	Kalcijev hipoklorit
Brinjeva gora I in II	Režijski obrat občine Zreče	56	4.900	Kalcijev hipoklorit
Skomarje	Režijski obrat občine Zreče	32	2.135	Kalcijev hipoklorit
Resnik	Režijski obrat občine Zreče	47	2.070	Kalcijev hipoklorit
Stranice	Režijski obrat občine Zreče in KS Stranice	402	57.221	Natrijev hipoklorit
Gorenje	KS Gorenje	29	3.700	Natrijev hipoklorit

2. Notranji nadzor

Vodovod - merna mesta	MB št. vz.	MB št. neskladnih	Ime neskladnega parametra	Trdota vode °N	KE št. vz.	KE št. neskladnih	Ime neskladnega parametra
Zreče I	10	0	-	18	2	0	-
Zreče II	10	0	-	13	2	0	-
Zlakova	10	0	-	4	2	0	-
Brinjeva gora	5	0	-	5	1	0	-
Skomarje	10	0	-	2	2	0	-
Resnik	10	0	-	5	2	0	-
Stranice OŠ	10	1*	Koliformne bakter.	15	2	0	-
Stranice Tur.km. Urška	5	0	-	15	1	0	-
Gorenje	10	1*	Koliformne bakter.	2	2	0	-
Skupaj	80	2			16	0	

3. Državni monitoring

Vodovod - merna mesta	MB št. vz.	MB št. neskladnih	Ime neskladnega parametra	KE št. vz.	KE št. neskladnih	Ime neskladnega parametra
Zreče I	4	0	-	4	0	-
Zreče II	4	0	-	4	0	-
Zlakova	2	0	-	2	0	-
Brinjeva gora	2	0	-	2	0	-
Skomarje	2	0	-	2	0	-
Resnik	2	0	-	2	0	-
Stranice OŠ	4	0	-	4	0	-
Gorenje	2	0	-	2	0	-
Skupaj	22	0		22	0	

Število mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj in število neskladnih vzorcev je prikazano v zgornjih dveh tabelah.

Legenda: MB-mikrobiološki preskusi

KE-kemijski preskusi

št. vz.-število vzorcev:

- Neskladen vzorec zaradi prisotnosti koliformnih bakterij

4. Zaključek:

Rezultati preskusov iz notranjega nadzora in monitoringa kažejo, da je bila pitna voda na vseh zgoraj navedenih vodovodnih sistemih primerna za pitje in pripravo hrane. Na vodovodih Stranice (15.7. 2024) in Gorenje (12.12. 2024) so bile prisotne Koliformne bakterije zaradi nedelovanja dozirne naprave za dezinfekcijo sredstvo, zaradi izpada električne energije.

V javno oskrbo s pitno vodo je vključenih okoli 80% prebivalstva v občini.

Na vseh vodovodnih sistemih izvajamo redno čiščenje in dezinfekcijo s klorovimi spojinami (Na hipoklorit, Ca hipoklorit)

Ker je teren občine Zreče zelo razgiban, je na odročnejših področjih otežena preskrba prebivalcev s pitno vodo z javnega vodovodnega omrežja. Le-tem nudimo pomoč pri svetovanju kako vzdrževati zasebna vodovodna zajetja, v kolikor se za to pomoč odločijo. V primeru, da jim vode primanjkuje (sušno obdobje ipd.) lahko organiziramo dobavo pitne vode s cisternami.

Cena vode v letu 2024 je bila od januarja do junija 0,7746 €/m³ brez DDV, oziroma 0,8482 €/m³ z DDV. Cena za liter pitne vode je tako znašala 0,0007746 € brez DDV, oziroma 0,0008482 € z DDV.

Cena vode v letu 2024 je bila od junija do decembra 0,8517 €/m³ brez DDV, oziroma 0,9326 €/m³ z DDV. Cena za liter pitne vode je tako znašala 0,0008517 € brez DDV, oziroma 0,0009326 € z DDV.

Cena vode za vodovodni sistem Gorenje je bila v letu 2024 0,60 €/m³ brez DDV, oziroma 0,73 €/m³ z DDV. Cena za liter pitne vode je tako znašala 0,00060 € brez DDV, oziroma 0,00073 € z DDV.

Podatke o upravljalcu, vzdrževalcu, kvaliteti pitne vode in njenih lastnostih ter ostale informacije najdete na spletni strani občine Zreče, zavihek - Gospodarska javna infrastruktura, pod zavihek Vodovod.

Poročilo pripravila: Magdalena Klima in Rok Gričnik