

Številka postopka: **1142879**

ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj in investitor: **OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 013, 4260 BLED**, sta na osnovi enotne vloge za projektne pogoje in soglasje za priključitev za objekt: **Medgeneracijski center Vezanine Bled**, ki stoji na parceli št. **1223/1, 1223/2, 1224/1, 1224/2, 1237/0**, k.o. **BLED**, št. vloge **3053445**, datum: **12.4.2018** ugotovila, da v skladu s 147. členom Energetskega zakona (EZ-1, Ur.l. RS, št. 17/14) priključitev predmetnega objekta predstavlja nesorazmerni strošek izgradnje distribucijskega omrežja, zato sta dne 25.4.2018 opravila obravnavo in sklenila:

DOGOVOR O ŠIRITVI DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA / ZAPISNIK USTNE OBRAVNAVE

ŠT.: 621636

z namenom predstavitve tehničnih pogojev za priključitev objekta na elektrodistribucijsko omrežje.
Obravnava se je pričela ob 8:00 uri

Prisotni:

- investitor oz. njegov pooblaščenec: Občina Bled
- vodja postopka izdaje soglasja: Zdravko Dobravec
- ostali: vodja nadzorništva KN Radovljica - Bled

Ugotovitve:

Za priključitev predmetnega objekta s priključno močjo **100 kW** na elektrodistribucijsko omrežje, **bo potrebno od točke priključitve, nizkonapetostni razdelilec v transformatorski postaji T623 – SELIŠE BLED, do nove priključno merilno razdelilne omarice (PRMO) ki bo locirana na objektu parc. št.: 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1224/2, 1237/0, k.o. BLED, z namenom širitve distribucijskega omrežja zgraditi nov nizkonapetostni podzemni vod Al 4X150,2,5 mm² v dolžini cca. 80 m.**

Zbiralnični sistem v PRMO: **DA**

Za izgradnjo navedene elektroenergetske infrastrukture so se prisotni dogovorili o medsebojnem sodelovanju kot sledi:

Investitor:

- poskrbi za pridobitev vseh dovoljenj, soglasij in zemljiškoknjižnih služnosti dostopa in skupne uporabe infrastrukture s strani drugih operaterjev po ZEKom-1, na celotni trasi v korist Elektra Gorenjska d.d. ter s tem v zvezi nosi tudi vse stroške,
- financira vsa gradbena dela, (izkop, podložni beton za PSRMO / priprava odprtine za vgradnjo VPMO, dobavi zaščitne cevi Stigmafleks 110/160, ozemljilo, opozorilni trak, finalizacija zasutja in povrnitev v prejšnje stanje),
- financira individualni priključek skladno z veljavno tipizacijo omrežnih priključkov in merilnih mest,

Elektro Gorenjska d.d.:

Po pridobljenih služnostih na celotni trasi v korist Elektra Gorenjska, d.d. in sklenjeni pogodbi o priključitvi s plačilom finančnih obveznosti :

- izdelava projektne dokumentacije PZI
- dobavi elektroenergetske opreme (kabel s pripadajočo opremo, PSRMO s priključno opremo, razvidno iz PZI projekta),
- po ustrezni izvedbi gradbenih del izvede vsa potrebna elektromontažna dela (demontaža obstoječega omrežja, izgradnja novega elektroenergetskega omrežja),
- naredi posnetek končnega stanja elektroenergetskega omrežja.

Dodatna določila:

Pred pričetkom izvedbe bo na poziv investitorja vodja postopka sklical koordinacijski sestanek z investitorjem in odgovorno osebo Elektra Gorenjska, d.d. za izvedbo del.

Pogoji za sklic koordinacijskega sestanka so:

- poravnane finančne obveznosti skladno s pogodbo o priključitvi in
- urejene služnosti na celotni trasi, kjer je predviden poseg (sklenjene in notarsko overjene pogodbe).

Rok izvedbe znaša 30 dni od datuma uspešno izvedenega koordinacijskega sestanka.

Morebitne stroške, ki ob izvajanju elektromontažnih del nastanejo zaradi neustrezne izvedbe gradbenih del, Elektro Gorenjska d.d. zaračuna investitorju.

Rok za priklop objekta na distribucijsko omrežje znaša 10 delovnih dni po predložitvi popolne vloge za priključitev.

Elektro Gorenjska, d.d. bo na podlagi dejstev ugotovljenih na obravnavi, izdal ustrezne projektne pogoje.

Prisotni so se z ugotovitvami strinjali. Obravnava se je zaključila ob 9:00 uri.

Postopek vodil:

Zdravko Dobravec

Investitor / pooblaščenec:**Izvršni direktor OE DO:**

mag. Edvard Košnjek, univ.dipl.inž.el.

Poslano:

1 x investitor

1 x arhiv