

URBI d. o. o.
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700
F: + 386 1 58 20 701
TRR: ŠKB d.d. Ljubljana, SI56 0310 0100 2465 515
TRR: NLB d.d. Ljubljana, SI56 0292 3025 4424 156
ID za DDV: SI31378285

Datum: **Ljubljana, 3.8.2017**

Znak: **S17-404/R-ZM/RKP**

Zadeva: OBČINA KRIŽEVCI - Druge (2) spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Občine Križevi - prvo mnenje

V zvezi z vašo vlogo št. 17-206-1708 z dne 20.7.2017, prejeto 20.7.2017 in na osnovi digitalnega gradiva osnutka drugih sprememb in dopolnitev OPN Občine Križevci »SD_OPN2« na portalu MOP št. projekta URBI-1708, julij 2017, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Ljubljana ter 2.8.2017 prejete dopolnitve ugotavljamo, da preko območja občine Križevci potekata naslednja obstoječa prenosna plinovoda:

- P152; od R15 v km 36+077 - MRP Murska Sobota; premer 150 mm; tlak 50 bar in
- P1522; od P152 v km 5+422 - MRP Gornja Radgona; premer 100 mm; tlak 50 bar.

Omenjena prenosna plinovoda sta v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.


Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je potrebno skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12)) upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m) oz. varnostnem pasu in skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2005 - popravek, 92/2005 - ZJC-B, 93/2005 - ZVMS, 111/2005 - odločba US, 126/2007 - ZGO-1B, 108/2009 - ZGO-1C, 61/10-Zrud-1, 20/2011 - odločba US in 57/2012-ZGO-1D) pridobiti mnenje oz. pogoje in soglasje operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.

Za prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15). Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010) in Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/2015).

Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS št. 77/2010) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije).

Lep pozdrav

Pripravil
Mirko Zorko, inž. geod.



Plinovodi d.o.o.

Vodja Službe za investicije
Zoran Crnjak, univ. dipl. inž. grad.

