

MONTAŽNE SHEME



ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija
Tel. +386 25361310, Faks +386 25341086, E-naslov: zeu@zeu.si, Internet: <http://www.zeu.si>

Naročnik / Investitor: OBČINA KRIŽEVCI Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru		Odgovorni vodja projekta: Simona Kelemen dipl. inž. grad. G-3389		
Objekt: ZAMENJAVA AZBESTNO CEMENTNEGA VODOVODA KRIŽEVCI - STARA NOVA VAS 1. F A Z A		Odgovorni projektant načrta: Simona Kelemen dipl. inž. grad. G-3389		
		Sodelavci: Nejc Marič dipl. inž. grad. (UN)		
Načrt: Montažne sheme				
Številka načrta:	PD-2/18-V	Vrsta načrta:	3/1-načrt vodovoda	
Številka projekta:	PD-2/18	Vrsta projekta:	PZI	Datum: avgust 2018
		Merilo:	1: x	Številka lista: 3

V1 - navezava na obstoječi vodovod

1

E DN150

KOS - 1

2

navaden HAWLE E2 ZASUN DN 150 ali enakovreden

KOS - 1

VGRADNA GARNITURA

KOS - 1

PODLOŽNA PLOŠČA

KOS - 1

LTŽ CESTNA KAPA ZA ZASUN

KOS - 1

3

F DN150

KOS - 1

Opomba: 1x

V2

1

Navrtalni oklep ZAK DN150-34 z vrtljivim kolenom

(komplet)

KOS - 2

VGRADNA GARNITURA

KOS - 2

PODLOŽNA PLOŠČA

KOS - 2

LTŽ CESTNA KAPA + BETONSKI KOLAČ ZA CESTNO KAPO

KOS - 2

2

T-kos MMB E2 z zasunom bajonetni DN150/100 ali enakovreden

KOS-1

VGRADNA GARNITURA

KOS-1

PODLOŽNA PLOŠČA

KOS-1

LTŽ CESTNA KAPA ZA ZASUN

KOS-1

sidrna bajonetna spojka DN150 (528 Guss) ali enakovredna

KOS - 2

varilna spojka DN110

KOS - 2

3

prisilni obroč HAWLE 452 PEa DN100 ali enakovreden

KOS - 1

sidrna bajonetna spojka DN100 (528 PE) ali enakovredna

KOS - 1

Opomba: 1x

PR1 - hišni odjem

1

Navrtalni oklep ZAK DN150-34 z vrtljivim kolenom

(komplet)

KOS - 1

VGRADNA GARNITURA

KOS - 1

PODLOŽNA PLOŠČA

KOS - 1


LTŽ CESTNA KAPA + BETONSKI KOLAČ ZA CESTNO KAPO

KOS - 1

Opomba: 5x

V3


1	T-kos MMB E2 z zasunom bajonetni DN150/100 ali enakovreden	KOS - 2
	VGRADNA GARNITURA	KOS - 2
	PODLOŽNA PLOŠČA	KOS - 2
	LTŽ CESTNA KAPA ZA ZASUN	KOS - 2
2	ZASUN HSM E2 bajonet/obojka DN 150 ali enakovreden	KOS - 1
	VGRADNA GARNITURA	KOS - 1
	PODLOŽNA PLOŠČA	KOS - 1
	LTŽ CESTNA KAPA ZA ZASUN	KOS - 1
3	S kos bajonetni DN150	KOS - 1
4	PE koleno varilno DN110/45°	KOS - 2
	sidrna bajonetna spojka DN110 (528 Guss) ali enakovredna	KOS - 4
5	R kos varilni DN110/63	KOS - 1
	sidrna bajonetna spojka DN150 (528 PE) ali enakovredna	KOS - 2
	varilna spojka DN110	KOS - 1
6	prisilni obroč HAWLE 452 PEa DN 100 ali enakovredna	KOS - 2



Opomba: 1x

V4 in V5 nadzemni hidrant


1	T kos DN100/100	KOS-1
2	varilna spojka DN100	KOS - 6
3	prirobnica DN100	KOS- 2
4	FFR kos DN100/80	KOS - 2
5	EV zasun DN80	KOS - 1
6	N kos DN80	KOS - 1
7	NADZEMNI HIDRANT DN80	KOS - 1
8	EV zasun DN100	KOS - 1
9	univerzalna spojka DN80 1/1	KOS - 1



Opomba: 1x

V6 - navezava na obst. vodovod PE DN60


1	Navrtalni oklep ZAK DN110-46 z vrtljivim kolenom VGRADNA GARNITURA PODLOŽNA PLOŠČA LTŽ CESTNA KAPA + BETONSKI KOLAČ ZA CESTNO KAPO	(komplet) KOS - 1 KOS - 1 KOS - 1	KOS - 1
2	VARILNA END CAP. DN110	KOS - 1	



Opomba: 1x

PR2 - hišni odjem

1	Navrtalni oklep ZAK DN110-34 z vrtljivim kolenom VGRADNA GARNITURA PODLOŽNA PLOŠČA LTŽ CESTNA KAPA + BETONSKI KOLAČ ZA CESTNO KAPO	(komplet) KOS - 1 KOS - 1 KOS - 1	KOS - 1
---	---	--	---------




Opomba: k hišni številki 83 se izvede uvlečenje cevi DN32 v obstoječo PE 110 oz. AC 130.

Opomba: 3x

V7- zračnik


1	T-kos MMB E2 bajonetni DN150/80	KOS - 1
2	sidrna bajonetna spojka DN150	KOS - 2
3	AVTOMATSKI ZRAČNIK bajonetni DN80/1000	KOS - 1
	VERTIKALNO BAJONETNO VAROVALO DN80	KOS - 1
	DRENAŽNI ELEMENT ZA ZRAČNIK (UK cev 300/1000)	KOS - 1
	CESTNA KAPA ZA ZRAČNIK	KOS - 1
	PODLOŽNO PLOŠČO - ZRAČNIK	KOS - 1
	OZN. TABLICA ZA ZRAČNIK	KOS - 1



Opomba: 1x

V9 - navezava na obst. vodovod NL DN150

1	MMK kos - koleno bajonetno (obojka/obojka) 150/45° sidrna bajonetna spojka DN150	KOS - 1 KOS - 2
---	---	--------------------




Opomba: Upravljallec vodovoda ne razpolaga s podatki v obstoječem vozlišču pri OŠ Križevci, kjer se navežemo. Tako, je možno v času izvedbe, da pride do odstopanja od projektiranega vozlišča.

Opomba: 1x

V8 - prečkanje ceste in potoka

1	MMK koleno bajonetno (obojka/obojka) DN150/45° sidrna bajonetna spojka DN150	KOS - 4 KOS - 8
	Zaščitna cev PVC DN300 L=5 m in L= 2 m Sidrni spoji že pred prečkanjem ceste L=18 m	KOS - 6



Opomba: 1x