



ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 30. 6. 2023 izdaja

OBČINA LOŠKI POTOK
HRIB-LOŠKI POTOK 17

1318 LOŠKI POTOK

MNENJE K ELABORATU LOKACIJSKE PREVERITVE št. 1425395

K dokumentaciji: Elaborat LP, št. 2023-012-le, junij 2023

Izdelovalec projekta: AUO V prostoru, arhitektura, urbanizem, oblikovanje, d.o.o., POSTOJNSKA CESTA 16B, 6257 PIVKA

Za objekt: Elaborat lokacijske preveritve na območju EUP Op506 v občini Loški Potok

Investitor: OBČINA LOŠKI POTOK, HRIB-LOŠKI POTOK 17, 1318 LOŠKI POTOK

Katastrska občina	Parcelne številke
1640 - RETJE	2098, 2099, 2096/1
1621 - GORA	1864, 1865

V skladu z že izdanim mnenjem številka 1215923 z dne 2.07.2023 si mora investitor pridobiti ustrezen načrt s področja elektrotehnike za predvideni SN priključek z ločilnim in merilnim mestom ter transformatorsko postajo, ki mora biti predhodno potrjen s strani Elektro Ljubljana d.d.

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani vsi pogoji.

To mnenje velja eno leto od dneva izdaje!

Kočevje, 6. 7. 2023


Pripravil/-a:
Roman Janežič

Poslano:

- OBČINA LOŠKI POTOK, HRIB-LOŠKI POTOK 17, 1318 LOŠKI POTOK
- Arhiv

Direktor DE KOČEVJE:
Damijan Gerbec





1865

1864

Op018
G

GORA

GORA

Op506
K2

2096/1

2098

MALI LOG

2099

RETJE

Op308
K2

Op019
G

GORA

17