


ID	Opis	Tip	Opis
H2.DXE1	DX zunanja enota	RAC-35NPA	Opis: Qh=3,5 (0,9-4,0) kW; ERazred A+ Qg=4,8 (0,9-6,6) kW; ERazred A+ P=1,9 kW (230 V)

Raba:		TLORIS PRITLIČJA				
Vsebina risbe:		OGREVANJE, HLAJENJE				
Investitor:	Občina Miren Kostanjevica Miren 129 5291 MIREN			Projektant:	PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA tel. +386 (05) 333 44 50, fax. 333 44 52 Email: pinss@siol.net	
Objekt:	VRTEC KOSTANJEVICA			Obj. projektant:	Samo ŠTRUKELJ, u dis S-0033	
				Izdajatelj:	Izidor IVANČIČ	
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE					
	Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta projekta:	Merilo:	Datum:	Mapa:
	QS_A3 1/2015	15-05-16-2	PZI	1:50	05.2017	5
						Št. risbe:
						201