MEJA OBDELAVE

MEJA OBDELAVE

I;KABINET ZA GLASBO
I;N 27
I;OBNOVA OB. TLAKA

SVETOVALNA SLUŽBA
I;N 28
I;OBNOVA OB. TLAKA

STOPNIŠČE
I;N 29
I;OB. TLAK

PROSTOR ZA ČISTILA
I;N 30
I;KERAMIKA

SANITARIJE UČENKE
I;N 31
I;OB. TLAK

I;KABINET 3
I;N 35
I;OBNOVA OB. TLAKA

+24V_DC
EM_1.1

+24V_DC
EM_1.1

I;EI30

I;EI30

+24V_DC
JP1/27 napajalnik za magnete pod stropom

RJ JP1/26
h=1,5m

IR-n1/2
h=2,5m

JP1/28

I;HODNIK
I;N 33
I;OB. TLAK

JP1/25

PREDMETNA UČILNICA 3 - Bi
I;N 34
I;OBNOVA OB. TLAKA

alarmni kabel 2x0,75mm+4x0,22mm2Cu
v ceveh votlih plošč

hupa
+24V_DC
H-n-1
h=2,5m

JP1/24 +24V_DC
vmesnik za hupe

I;RAVNATELJI/SEJNA SOBA

JP1/23

JP1/29

N(H)XH 3x2,5mm2Cu-FE180/E30
napajanje hup

WC UČITELJI Ž
I;N 19
BRUŠEN BETON

NOT-N2
h=1,5m

TAJNIŠTVO
I;N 15
I;PARKET

JP1/22

alarmni kabel 2x0,75mm+4x0,22mm2Cu
v cevi v votlih ploščah

IR-n1/1
h=2,5m

WC UČITELJI M
I;N 19
BRUŠEN BETON

RAČUNOVODSTVO
I;N 17
I;PARKET

JP1/21

JP1/30

vmesnik
izklop loput
izklop magnetov
pod stropom

4K-vmesnik
signalizacija loput

NYM 4x1,5mm2Cu v JC16
v steni-na pogon okna

PE 24VDC, 110W
pogon okna

JP1/3

JP1/1

JP1/2

I;ODT

JP1/4

izhod na streho

IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd
na krmilno omarico klimata

vmesnik-pod stropom
izklop klimata KN1

IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd
v JC23-požarna linija1-JP4

dvig na streho
na klimat 1. faze

POŽ. STOPNIŠČE
I;N 14
BRUŠEN BETON

IY(St)Y 4x2x0,8mm2Cu v JC23
na ročno tipko v prit.

r;1

r;8

JP1/7

NYM 4x1,5mm2Cu v JC16
v steni-na pogon okna

vmesnik
odpiranje okna
h=2,5m

h=1,5m
RJ

JP1/31

IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd
v JC23-požarna linija1-JP1

ZIP
odvod dima
h=1,5m

RM-n1
razširitveni
modul
pod stropom

JP1/5

Zt1/2

Zt1/1

EP 508

JP1/8

GARDEROBE-UČITELJI
I;N 13
I;PARKET

JP1/6

N(H)XH 3x2,5mm2Cu-FE180/E30
napajanje hup

F/UTP cat5 v JC16
videodomofon

NOT-N1
h=1,5m

PL-N1

PL-N2

PL-N3

PL-N4

PL-N6

dvig na streho
na klimat 1. faze

NKAM-11
h=2,5m

Rn1

JP1/32

JP1/33

IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd vJC16

PL-N5

KABINET-KNJIŽNIČAR
I;N 13
I;PARKET

JP1/20

JP1/11 +24V_DC
vmesnik za hupe

JP1/12

h=2,5m

H-n-2
hupa
+24V_DC

na RM-n1

I;ZBORNICA
I;N 11
I;PARKET

IR-n1/3
h=2,5m

I;HODNIK
I;N 6
BRUŠEN BETON

JP1/13

PL-N6

JP1/9

JP1/10

NKAM-10

KNJIŽNICA
I;N 09
I;PARKET

JP1/19

IR-n1/4
h=2,5m

I;HIDRANT

I;FAZA 1

I;FAZA 3

JP1/15

JP1/14

JP1/16

vmesnik
pod stropom
dvigalo

se zaključi
v 1.fazi

Rn3

JP1/17
RJ
h=1,5m

JP1/18

pod streho

V-H-1

I;FAZA 2

I;FAZA 1

I;FAZA 3

IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd
JC23-požarna linija1-JP4
3. faza

JP1/

I;AMFITEATER
I;N 23
BRUŠEN BETON

I;ARHIV
I;N 21

KNJIŽNICA
I;N 10
I;PARKET

INSTALACIJA KAMER SE PRED IZVEDBO USKLADI Z IZBRANO OPREMO
LOKACIJE KAMER SE USKLADIJO Z INVESTITORJEM

TOČNE POZICIJE ELEMENTOV GLEJ NAČRT ARHITEKTURE

instalacija se izvede delno v ceveh votlih plošč delno v tleh-estrih zgornje etaže
s preboji skozi ploščo na mestih elementov

ENERKO

ENERGO KONZALTING PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o.
MARIBOR, PARTIZANSKA 3-5
tel.: (02) 25-00-870, (041) 672-576
IDENTIF. ŠT. PODJETJA: IZS - 0058

NAČRT ŠT.	08/2018
INVESTITOR	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 137, MIREN
OBJEKT	OŠ MIREN IN POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE MIREN -1F
VRSTA NAČRTA	PZI
RISBA	KOMUNIKACIJE - VARNOST TLORIS NADSTROPJA -1F
ODG. VODJA PROJEKTA	D. MIŠIČ UDIA
ODG. PROJ. FAZE	E.KREITNER UDIE
IDENTIFIK. ŠT. PROJ.	IZS E-0088
TA LIST NADOMEŠČA LIST ŠT.	
MERILO 1:50	FAZA DATUM 07.2018
LIST ŠT.	10.1