Rk1

Rk1-1.4

Rk1-1.3

Rk1-1.2

Rk1-1.5

Rk1-1.8

Rk1-1.7

Rk1-1.9

Rk1-1.10

Rk1-1.11

Rk1-1.12

Rk2-1.4

Rk2-1.5

Rk2-1.3

Rk2-1.16

Rd-1.28

Rd-1.30

Rd-1.31

K8 LED 31+31W

K4 LED 22W

K3 LED 16+6W

LED 9W

60lx

150lx

POD STROPOM

200lx

stropni IR senzor

stenski IR senzor h=2,2m

1000L

AVTOMATSKI FILTER S POVRATNIM IZPIRANJEM

MONTAŽA V 1. FAZI – MED IZVEDBO 3. FAZE SE ODSTRANI
BOJLER STV, V=120L
Pel=2kW/230V

MONTAŽA V 3. FAZI
BOJLER STV, V=1000L
DODATNI ELEKTRIČNI GRELNIK Pel=12kW/3x400V

SPUST V TEMELJE – KANALIZACIJA

izvede dob. dvigala

1xNHXMH 5x1,5mm2Cu v JC23
7xNHXMH 3x2,5mm2Cu v 7xJC23

NHXMH 3x1,5mm2Cu v JC16

- podometno stikalo
- podometno stikalo, izmenično
- podometno stikalo, regulacijsko
- podometno tipkalo
- stropno IR stikalo
- zidno IR stikalo

ENERKO
ENERKO KONZALTING PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o.
MARIBOR, PARTIZANSKA 3–5
tel.: (02) 25–00–673, (041) 672–576
IDENTIF. ST. PODJETJA IZS – 0058

NAČRT ŠT.	08/2018
INVESTITOR	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 137, MIREN
OBJEKT	OŠ MIREN IN POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE MIREN -IF
VRSTA NAČRTA	PZI
RISBA	RAZSVETLJAVA TLORIS KLETI
ODG. VODJA PROJEKTA	D. MIŠIČ UDIA
ODG. PROJ. FAZE	E.KRETTNER UDIE
IDENTIFIK. ŠT. PROJ.	IZS E-0088
TA LIST NADOMESTA LIST ŠT.	
MERILO 1:50	FAZA — DATUM 04.2019 — LIST ŠT. 2