2x YSLY 3x1,5mm2Cu v JC23
ozvočenje –linija Z7, Z8–rezerva

1x YSLY 3x2,5mm2Cu v JC29
2x F/UTPcat5 v JC16
ozvočenje –Z9–povezava na telov.

FO– 4 vlakna–MM
4xF/UTP cat6 v cevi
na KO–N02– nad–3.F

H125CU v JC23
TV– na KO–N01
YSLY 3x2,5mm2Cu v JC23
el. ure

dvižni vod

iz PO

3x PVC 60mm
nad ploščo zaklonišča
Telekom dovod

iz Rk1
NHXMH 3x2,5mm2Cu JC23
na pož. zaveso A4 A5

LCD posluževalni tablo, h=1,5m
iz klimatov na strehi –3f

LCD posluževalni tablo, h=1,5m
iz TČ na strehi

LCD posluževalni tablo, h=1,5m
iz klimata KN1 na strehi

TE–k2
TE–k3
TE–k4
TE–k5
TE–k6
TE–k7
TE–k8
TE–k9

KN3
KN5
KN4
KN1
TČ

CNS Rs

požarno tesnitev

PL K1
PL K2
PL K3
PL K4
PL K5
PL K6
PL K7
PL K21

Rk1
Rk2

RG

KO–G

PK200

TE–k1
5x4x1,5
POD STROPOM

KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA

1000L

70

54x1,5
28x1,2
22x1,2

ELEKTRO FROSTOR

STROJNICA

ARHIV

JAŠNIK

DLØ125

Ø125

Ø180

YSLY 2x2x0,8mm v JC16
analogna linija–pož.c.

GLAVNA KOMUNIKACIJSKA OMARA

230Vac/24Vdc
CENTRALA

230Vac
A6
NAP1

A7
SNEMALNIK
DVR
NAP1 NAP1

230Vac
T

230Vac
NAP+AKU

12Vdc
5–6
1–4
CEN1

PVC A8
NAP1

12Vdc
5–6
1–4
CEN1

Y(St)Y 2x2x0,8mm v JC16
analogna linija–strojnica se zaključi v 1.fazi

se zaključi
v 1.fazi

H125CU v JC23
TV– v telovadnico

1x YSLY 3x2,5mm2Cu v JC29
2x F/UTPcat5 v JC16
ozvočenje –Z9

Rd

DVIŽNI VODI – TIP IN ŠTEVILO KABLOV
GLEJ SHEME RAZVODOV

VSE PREBOJE INSTALACIJ SKOZI POŽARNE STENE
JE POTREBNO POŽARNO TESNITI

ojačevalna naprava
atenuator
zvočnik
TE komunikacijska vtičnica – dvojna vgrajena v parapetni kanal
TV TV vtičnica – končna
baterijska rad.v.ura

OPOMBA:
INSTALACIJA SE V STROJNICI IZVEDE NADOMETNO V PN CEVEH
INSTALACIJA SE V OSTALIH PROSTORIH SE IZVEDE V JC CEVEH V ESTRIHU KLETI IN PRITLIČJA

Z–K7/1
Z–K7/2
Z–K7/3
Z–K7/4
Z–K7/5
Z–K7/6
Z–K7/7
Z–K7/8

EU–ze–k1
h=2,5m
EU–ze–k2

FO– 4 vlakna–MM
4xF/UTP cat6 v cevi
na KO–N02– nad–3.F
H125CU v cevi
TV– nad–3.F

H125CU v cevi
TV– na KO–N02

POD STROPOM

ENERKO
ENERGO KONZALTING
PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o.
MARIBOR, PARTIZANSKA 3–5
tel.: (02) 25–00–873, (041) 672–576
IDENTIF. ST. PODJETJA: IZS – 0058

NAČRT ŠT.	08/2018
INVESTITOR	OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 137, MIREN
OBJEKT	OŠ MIREN IN POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE MIREN -1F
VRSTA NAČRTA	PZI
RISBA	KOMUNIKACIJA-SPLOŠNO TLORIS KLETI
ODG. VODJA PROJEKTA	D. MIŠIČ UDIA
ODG. PROJ. FAZE	E.KREITNER UDIE
IDENTIFIK. ŠT. PROJ.	IZS E/0088
TA LIST NADOMESTA LIST ŠT.	
MERILO 1:50	FAZA
DATUM 04.2019	LIST ŠT. 8