P.14	OGR.KR.1-4
21°C	CR= 80/240mm
Q=2.039W	RTO-P2

P.01a	OGR.KR.10-12
20°C	CR= 80/240mm
Q=2.142W	RTO-P2

PROSTOR	P.01a
VENTILATORSKI KONVEKTOR	
Tip	FCLI 42
ogrevalna moč (W)	-
hladilna moč (W)	1.830
Temperatura	21°/26°C
Kos	1

PROSTOR	P.14
VENTILATORSKI KONVEKTOR	
Tip	FCLI 82
ogrevalna moč (W)	-
hladilna moč (W)	4.174
Temperatura	21°/26°C
Kos	2

P.15	OGR.KR.5
21°C	CR= 80/240mm
Q=513W	RTO-P2

PROSTOR	P.15
VENTILATORSKI KONVEKTOR	
Tip	FCLI 32
ogrevalna moč (W)	-
hladilna moč (W)	913
Temperatura	21°/26°C
Kos	1

P.16	OGR.KR.6
21°C	CR= 80/240mm
Q=501W	RTO-P2

PROSTOR	P.15
VENTILATORSKI KONVEKTOR	
Tip	FCLI 32
ogrevalna moč (W)	-
hladilna moč (W)	913
Temperatura	21°/26°C
Kos	1

PROSTOR	P.01
VENTILATORSKI KONVEKTOR	
Tip	FCLI 82
ogrevalna moč (W)	-
hladilna moč (W)	8.211
Temperatura	21°/26°C
Kos	1

P.01	OGR.KR.7-9
20°C	CR= 80/160mm
Q=4.415W	RTO-P2

PROSTOR	P.02
VENTILATORSKI KONVEKTOR	
Tip	FCLI 122
ogrevalna moč (W)	-
hladilna moč (W)	8.208
Temperatura	21°/26°C
Kos	2

P.02	OGR.KR.1-11
20°C	CR= 80/160mm
Q=4.226W	RTO-P2

P.18	OGR.KR.
20°C	CR= mm
Q=208W	RTO-P

ZUNANJE TIPALO (podatek temperature za CNS)
vgradnja na višini h=2m

LEGENDA:

- CEVNE POVEZAVE - OGREVANJE
- CEVNE POVEZAVE - TALNO OGREVANJE
- CEVNE POVEZAVE - HLAJENJE
- CEVNE POVEZAVE - TČ - STV

LEGENDA OPREME:

- P.T.TO PROSTORSKO TIPALO TALNEGA OGREVANJA
- Z.T. ZUNANJE TEMPERATURNO TIPALO
- RC ROBNA CONA CR=100mm

zap. št. prostora	K-6	OGR.KR.4	zap. št. ogrevalnega kroga
temperatura prostora	20°C	CR=320MM	cevni razmik v mm
toplotna oddaja površine	Q=1170W	RTO-K	oznaka razdelilnika

STROPNI VENTILATORSKI KONVEKTOR KASETA SPLIT SISTEMA

NOTRANJA STENSKA ENOTA SPLIT SISTEMA

P.T.VK. PROSTORSKI TERMOSTAT VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV

P.T.TO. PROSTORSKI TERMOSTAT TALNEGA OGREVANJA

RC ROBNA CONA CR=80mm

OPOMBE:

1. VSE MERE IN MOŽNOST IZVEDBE PREVERITI NA OBJEKTU PRED NAROČILOM OPREME IN MONTAŽO
2. VSE CEVI, RAZEN POSEBEJ OZNAČENIH POTEKAJO POD STROPOM OBJEKTA IN SO TOPLOTNO IZOLIRANE.
3. NATANČNO VEZAVO ELEMENTOV V STROJNICI - GLEJ SHEMO ENERGETIKE

datum	opis spremembe

PROKO+ d.o.o.
projektiranje, nadzor in inženiring
Sortova ulica 13
2314 Zgornja Polskava
031/384 956

ident.št.proj.področja	
št.projekta	01/18
investitor	Občina Miren-Kostanjevica Miren 137, SI 5291 Miren
objekt	OŠ Miren in postavitev nove telovadnice
risba	OGREVANJE IN HLAJENJE TLORIS PRITLIČJA - 1. FAZA
odg.vodja proj.	David MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh. — ZAPS 1211
odg.projektant	Boris KOKOL univ.dipl.inž.stroj. — S-0262
sodelovec	-
načrt	STROJNIH INST. IN STROJNE OPREME
projekt	PZI
-	
merilo	1:50
datum	APRIL 2019
list	2.2/O