


Št.: 610-384/2021/2
Datum: 02.09.2021



OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA
Miren 137
5291 Miren

Kraški vodovod Sežana izdaja na vlogo Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, št. vloge: 3503 – 3/2020 /2018-4 z dne 10.08.2021 na podlagi na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. List RS št. 61/17) v zadevi pridobivanja mnenja za:

Občinski podrobni prostorski načrt za območje TE 06 v TEMNICI

naslednje:

MNENJE ZA PODROČJE VODOVODA

1. Predlagane vsebine izhodišč OPPN TE 06 obravnavajo urejanje prostora v dokumentaciji: Št. 780-20, Datum: avgust 2020, projektantska organizacija: STUDIO 3, d.o.o, Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina za gradnjo treh stanovanjskih stavb in komunalne infrastrukture za investitorja Radivoja Lozeja, Vojščica 62, 5296 Kostanjevica na Krasu.
2. Obstoječe stanje: Na parcelah št.: 1565/112, 1565/128 in 1603/9 poteka javno vodovodno omrežje PE d 90. Nova namembnost prostora in funkcionalna ureditev narekuje izločitev vodovodnega omrežja izven zemljišč za gradnjo.
3. Za načrtovane stavbe je potrebno v območju načrtovanja zagotoviti najmanj obseg minimalne komunalne oskrbe z obvezno izgradnjo javnega razvoda vodovoda in individualnih priključkov z javno dostopnim upravljanjem.
4. Koncept zasnove novega vodovodnega omrežja v funkcionalno zaključeni potrošni coni predlagan v OPPN je ustrezen zasnovan in bo omogočal priključitev objektov skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. Št. 88/2012 z dne 23.11.2012 in TEHNIČNIM PRAVILNIKOM ZA VODOVOD z dne 15.05.2013.

Vodja sektorja distribucije
In vzdrževanja

Oskar Čebulec

Direktor:

Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.

Št.: 610-384/2021/2

Datum: 02.09.2021

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

Miren 137

5291 Miren

Kraški vodovod Sežana izdaja na vlogo Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, št. vloge: 3503 – 3/2020 /2018-4 z dne 10.08.2021 na podlagi na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. List RS št. 61/17) v zadevi pridobivanja mnenja za:

Občinski podrobni prostorski načrt za območje TE 06 v TEMNICI


naslednje:

MNENJE ZA PODROČJE VODOVODA

1. Predlagane vsebine izhodišč OPPN TE 06 obravnavajo urejanje prostora v dokumentaciji: Št. 780-20, Datum: avgust 2020, projektantska organizacija: STUDIO 3, d.o.o, Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina za gradnjo treh stanovanjskih stavb in komunalne infrastrukture za investitorja Radivoja Lozeja, Vojščica 62, 5296 Kostanjevica na Krasu.
2. Obstoječe stanje: Na parcelah št.: 1565/112, 1565/128 in 1603/9 poteka javno vodovodno omrežje PE d 90. Nova namembnost prostora in funkcionalna ureditev narekuje izločitev vodovodnega omrežja izven zemljišč za gradnjo.
3. Za načrtovane stavbe je potrebno v območju načrtovanja zagotoviti najmanj obseg minimalne komunalne oskrbe z obvezno izgradnjo javnega razvoda vodovoda in individualnih priključkov z javno dostopnim upravljanjem.
4. Koncept zasnove novega vodovodnega omrežja v funkcionalno zaključeni potrošni coni predlagan v OPPN je ustrezno zasnovan in bo omogočal priključitev objektov skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Ur. l. št. 88/2012 z dne 23.11.2012 in TEHNIČNIM PRAVILNIKOM ZA VODOVOD z dne 15.05.2013.

Vodja sektorja distribucije
In vzdrževanja

Oskar Čebulec



Direktor:

Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.

