

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sistem: TN-S

3x400/230 V, 50 Hz

Zaščitni ukrep: Samodejni odklop napajanja z nadtokovno zaščito

Pin = 28 kW

Pkon = 17 kW

Ikon = 24,6 A

Ikmax = 1267 A

Ikmin = 547 A

Dodaten zaščitni ukrep: Samodejni odklop napajanja z diferencialno zaščito



INVESTITOR/NAROČNIK OBČINA OPLOTNICA GORIŠKA CESTA 4 2317 OPLOTNICA	OBJEKT/LOKACIJA REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM PARC. ŠT. 2714, 2982 K.O. OPLOTNICA	PROJEKTANT  ELTIPLAN, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.	VSEBINA RISBE RAZDELILNIK R1	IDENT. ŠT. ODG. PROJEKTANTA E-2033	DATUM IZDELAVE JUNIJ 2017	FAZA PZI	ŠTEV. NAČRTA 191/2017-E	VERZIJA =	R1	
				ODGOVORNI PROJEKTANT DAMJAN JEZERNIK d.l.o.	DATUM PODPISA	PODPIS	ŠTEV. RISBE 5	ŠTEVILKA MAPE 4	+	
				PROJEKTANT/OBDELIOVALEC DAMJAN JEZERNIK d.l.o.	DATUM PODPISA	PODPIS	VRSTA NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	ŠTEV. LISTA 3	SLEDI LIST 4	