

## LEGENDA

FeZn 25x4

Pocinkan trak 25x4 mm (priporočamo Rf trak 30x3,5 mm) za ozemljitev položen v temelje oz. pod talno ploščo pod hidroizolacijo (temeljsko ozemljilo)



Ozemljitev opreme



Spojni element  
(križna sponka, vijalni spoj ipd)



Nov izvod za strelovodni odvod (merilni spoj) iz strehe ali ozemljitev kovinske konstrukcije






Obstoječ izvod za strelovodni odvod (merilni spoj) iz strehe ali ozemljitev kovinske konstrukcije

### OPOMBA:

V temeljih oz. temeljni plošči se FeZn 25x4 mm poveže z armaturo objekta minimalno na vsakih 5 metrov  
Valjanec FeZn 25x4 mm je potrebno povezati tudi z vsemi kovinskimi deli objekta in ostalimi bližnjimi kovinskimi masami

Pred realizacijo projekt primerjati z dejanskim stanjem na objektu, ter morebitne spremembe realizirati v soglasju s projektantom.

ŠTEV.	DATUM	OPIS SPREMEMBE
PROJEKTANT		
		ELTIPLAN, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o. PE Biro: Ul. Heroja Staneta 1b, Žalec   Sedež: Podkraj 29, Žalec t: 03 156 27 11   w: www.eltiplan.si   e: info@eltiplan.si
INVESTITOR OBČINA OPLOTNICA GORIŠKA CESTA 4 2317 OPLOTNICA		MERILO 1:100  ŠTEVILKA PROJEKTA 78/2017
NAZIV OBJEKTA REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM PARC. ŠT. 2714, 2982 K.O. OPLOTNICA		VRSTA PROJEKTA PZI  ŠTEVILKA NAČRTA 191/2017-E
VRSTA NAČRTA NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN EL. OPREME		ŠTEVILKA MAPE 4  VSEBINA TLORIS TEMELJEV ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE IN OZEMLJITVE
IDENŠT. E-2033	ODGOVORNI PROJEKTANT DAMJAN JEZERNIK d.i.e.	PODPIS   DATUM PODPISA
IDENŠT. E-2033	PROJEKTANT / OBDELOVALEC DAMJAN JEZERNIK d.i.e.	PODPIS   DATUM PODPISA
		DATUM IZDELAVE JUNIJ 2017
		ŠTEVILKA RISBE 3  List št. 1 od 1 listov

NAČRTI SO LAST PROJEKTANTA IN JIH NI DOVOLJENO POŠILJATI TRETJIM OSEBAM. NAČRTI VELJAJO LE ZA PREDMETEN OBJEKT IN NAMEN ZA KATEREGA SO IZDELANE