


Križanje energetskega kablovoda in kanalizacije.



OPOMBE:

- $d > 30 \text{ cm}$

Pri $h \geq 80 \text{ cm}$ se energetski kablovod vleče v obbetonirane alkatene cevi

Pri $h \leq 80 \text{ cm}$ se energetski kablovod vleče v obbetonirano Fe cev

Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev !

KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA IN KANALIZACIJE

INVESTITOR/NAROČNIK	OBJEKT/LOKACIJA	PROJEKTANT	VSEBINA RISBE	IDENT. ŠT. ODG. PROJEKTANTA	DATUM IZDELAVE	FAZA	ŠTEV. NAČRTA	VERZIJA	=
OBČINA OPLOTNICA GORIŠKA CESTA 4 2317 OPLOTNICA	REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA MRLIŠKE VEŽICE ČADRAM PARC. ŠT. 2714, 2982 K.O. OPLOTNICA	ELTIPLAN ELTIPLAN, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.	SPLOŠNI DETAJLI ZA KRIŽANJA IN PRIBLIŽEVANJA NN KABLA Z DRUGIMI KOMUNALNIMI VODI	E-2033	JUNIJ 2017	PZI	191/2017-E		
				ODGOVORNI PROJEKTANT	DATUM PODPISA	PODPIS	ŠTEV. RISBE	ŠTEVILKA MAPE	+
				DAMJAN JEZERNIK d.l.o.			5	4/1	
				PROJEKTANT/OBDELOVALEC	DATUM PODPISA	PODPIS	VRSTA NAČRTA	ŠTEV. LISTA	SLEDI LIST
				DAMJAN JEZERNIK d.l.o.			NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	4	5