

ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA
V TN-C SISTEMU Z UPORABO
INSTALACIJSKIH ODKLOPNIKOV

Pi =	2,8kW
Fi =	1
Pk =	2,8kW
Cos fi=	0,95
Ik =	4,25A
Iv =	3 x 20A



TOKOKROG	1	2	3	4	5	6
Pi (kW)	0,7	0,7	0,7	0,7		
PORABNIK	RAZSVET.	RAZSVET.	RAZSVET.	RAZSVET.	REZERVA	REZERVA
PROSTOR	steber 1 mali nogom.	steber 2 mali nogom.	steber 3 mali nogom.	steber 4 mali nogom.		

ERDADO d.o.o.
Ul. Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina
Projektiranje, meritve, nadzor

Investitor: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3,
5290 Šempeter pri Gorici

Objekt: ŠPORTNI PARK ŠEMPETER PRI GORICI

Načrt: ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Močnostne instalacije

Risba: ENOPOLNA SHEMA PRIŽIGALIŠČA
R-Z.R.1 (mali nogomet)

Odg. vodja projekta: Urška Možina Rodman u.d.i.a. A-1208 A
Odg. projektant: David Furlan, el.teh. E-9035
Sodelavec: Domen Furlan, d.i.e.
Št. projekta: 15-2014 Št. načrta: 132/12-14 Projekta dokumentacija: PZI
Datum: ID št. podjetja: IZS 1958 Št. risbe:
Merilo: Stran: 10