



VODOVODNI PRIKLJUČEK OBJEKT

- 1.) Cestna kapa z nastavljivo višino za servisne cestne ventile komplet s pokrovom z oznako VODA (ali W po DIN 4057)
- 2.) Armirano betonski venec (namesto armirano betonskega venca iz načrta je v nepovoznih površinah možna vgradnja univerzalne podložne plošče iz reciklirane plastike (DIN 4057)
- 3.) Vgradna teleskopska garnitura za navrtne zasune
H= 1200 –2000 mm, kot npr. Frialen BS d32)
- 4.) Reducirni T–kos PE100 SDR 11, za PE cevi za montažo z uporovnim varjenjem
kot npr. proizvod Frialen TA red d40/32
- 5.) Spojka PE100 SDR 11, za PE cevi za montažo z uporovnim varjenjem
kot npr. proizvod Frialen MB d32
- 6.) Zaporni krogelni ventil PE100 (SDR 11) d32 za posluževanje z teleskopsko garnituro
kot npr. proizvod Frialen KHP d32
- 7.) Priključna cev PE100 d32, PN10
- 8.) Tesnilni čep (gumi tesnilo) za zatesnitev vodovodne cevi vodene v zaščitni cevi
kot. npr. Zagožen d75 / d32
- 9.) Zaščitna cev PE100 d75, PN6 bar

BIRO MARTINA PREZELJ S.P.
PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN
TEHNIČNO SVETOVANJE

Investitor: Občina Šempeter Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici

	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum
--	-----	-----------	--------	-------

Odg.v.proj.	U. M. RODMAN	A-1208		
-------------	--------------	--------	--	--

Odg.proj.	M. PREZELJ, udis.	S-1661		
-----------	-------------------	--------	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Spr/Rev.	Opis spremembe	Podpis	Datum	
----------	----------------	--------	-------	--

Objekt: ŠPORTNI PARK ŠEMPETER PRI GORICI
ZUNANJA UREDITEV

Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE
VODOVODNA INŠTALACIJA

Naslov risbe: PRIKLJUČITEV NA INTERNI VODOVOD
VEČNAMENSKI OBJEKT

št. nač.: 021/2014	Faza: PZI	LIST:
--------------------	-----------	-------

Datum: FEBRUAR 2015	Merilo:	
---------------------	---------	--