

Opombe:

Sekundarni cevovod se izvede iz cevi PE 100 PN 16 SDR 11 d 50 in 40 mm.

Lokacijo in niveleto vseh vodovodnih hišnih priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hišni priključek namenjen. Minimalna globina vgradnje temena hišnega priključka znaša 80 cm pod koto terena. Vsi vodovodni hišni priključki se izvedejo iz cevi PE 100 d 32 mm PN 16 SDR 11 (S5), z vzdolžnim padcem (v kolikor mogoče) proti sekundarnemu cevovodu. Vgradijo se v zaščitno cev Durolight DN90 mm. Vsi ventili so opremljeni z vgradno graniturno in teleskopsko cestno kapo. Vodovodni priključki se obnovijo do osbtoječega vodomernega jaška.

V vodomerne jaške ob objketih s hišno št. 141 in 139 je potrebno vgraditi avtomatske zračnike.

Investitor: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1/b 5000 Nova Gorica			Objekt / Lokacija: Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«	
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586	HIDROLAB d.o.o. Ulica Nikole Tesle 33 A 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409		Vrsta načrta: 3 -Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti Načrt kanalizacije in vodovoda	
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vsebina načrta: Situacija sekundarnega vodovodnega omrežja za objekte Ul. 9, septembra 139, 139a, 141, 143, 145 in Cerkev	
Vrsta projekta: PZI	št. načrta: 7-12/09-K/V	datum: September 2014	spremembe:	merilo: 1:250 / list: G.1.1