Veja V1.19 Vp-145 Vp-Cerkev Vp-143 Vp-141 Vp-139/139a



LOMNA TOČKA	0 - Veja V1		1	2	3		4		5	6	2 Veja V1.19		1	3 Veja V1.19	1	2	4 Veja V1.19		1	6 Veja V1.19		1	5 Veja V1.19	1		2	3
STACIONAŽA	0.00		13.78	17.23	17.45		61.82		77.98	79.80	0.00		4.83	0.00	1.12	3.89	0.00		9.41	0.00		5.78	0.00	1.44		14.42	14.75
KOTA TERENA	62.00		62.43	62.63	62.63		62.88		62.67	62.65	62.63		62.80	62.63	62.67	62.85	62.88		62.77	62.65		62.43	62.67	62.68		62.66	62.67
NIVELETA	60.48	60.87	61.03	61.45	61.47		61.56		61.59	61.80	61.45	61.45	61.80	61.47	61.48	61.87	62.28	61.56	61.57	61.77	61.60	61.60	61.63	61.59	61.60	61.60	61.67	61.67
DOLZINA		13.78		3.45	0.21	44.37		16.16		1.82		4.83			1.12	2.77			9.41			5.78		1.44	12.98		0.33
PADEC		12.0		119.7		2.0						71.6			352.3	146.7			21.2			4.4			4.8		
OPIS CEVI		PE100 d 50, L=79.80										PE100 d 32 L=4.83			PE100 d 32 L=3.89				PE100 d 32 L=9.41			PE100 d 32 L=5.78			PE100 d 40, L=14.75		
GLOBINA IZKOPA	1.63	1.24	1.50	1.29	1.27		1.42		1.18	1.15	1.29	1.28	1.10	1.27	1.26	0.90	0.67	1.42	1.41	1.10	1.15	1.14	0.90	1.18	1.17	1.18	1.10	1.10

Opombe:

Sekundarni cevovod se izvede iz cevi PE 100 PN 16 SDR 11 d 50 in 40 mm.

Lokacijo in niveleto vseh vodovodnih hišnih priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hišni priključek namenjen. Minimalna globina vgradnje temena hišnega priključka znaša 80 cm pod koto terena. Vsi vodovodni hišni priključki se izvedejo iz cevi PE 100 d 32 mm PN 16 SDR 11 (S5), z vzdolžnim padcem (v kolikor mogoče) proti sekundarnemu cevovodu. Vgradijo se v zaščitno cev Durolight DN90 mm. Vsi ventili so opremljeni z vgradno graniturno in teleskopsko cestno kapo. Vodovodni priključki se obnovijo do osbtoječega vodomernega jaška.

V vodomerne jaške ob objektih s hišno št. 141 in 139 je potrebno vgraditi avtomatske zračnike.

Investitor: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1/b 5000 Nova Gorica	HIDROLAB d.o.o. Ulica Nikole Tesle 33 A 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409	Objekt / Lokacija: Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«	
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586		Vrsta načrta: 3 -Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti Načrt kanalizacije in vodovoda	
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586		Vsebina načrta: Vzdolžni prerez vodovodne veje V1.19 in vodovodnih priključkov	
Vrsta projekta: PZI	št. načrta: 7-12/09-K/V	datum: September 2014	spremembe: / merilo: 1:500 / list: G.2.1