

Prerez zaščite plinovoda

nosilec prečno ali vzdolžno na smer izkopa
npr. vroče valjan IPE 200 (DIN 1025, B1.5, EURONORM 19)

Jeklena pletenica 12 mm

Zaščita plinovoda v
fazi gradnje z jekleno
objemko $d = 3$ mm (zgornji del)

Ležišče cevi se izvede z gumo
(zaščita izolacije in plinovoda)

Jeklena objemka
 $d = 3$ mm (spodnji del)

ročni obsip drobljenec 0/4 zbit do Dpr 95%

Opozorilni trak

0.30

0.30

0.10

0.10


ročni obsip - drobljenec 0/32 zbit do Dpr 95%

[illegible]

nizkotlačni plinovod - od 5 do 16 bar**

$\varphi = 30^\circ - 90^\circ^*$
 $\varphi = 45^\circ - 90^\circ^{**}$

kanalizacijska cev

Investitor: Občina Šempeter Vrtojba Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	 HIDROLAB d.o.o. Ulica Nikole Tesle 33 A 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409		Objekt / Lokacija: Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk - Izvl. preost. faze 1, dela 2.1 ter 2.2-		
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vrsta načrta: 3/1 - Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti Načrt meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov		
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vsečina načrta: Križanje kanalizacije s plinovodom - kanalizacija pod plinovodom -		
Vrsta projekta: PZI	št. načrta: 10-04/14-KJ	datum: Maj 2015	spremembe:	merilo: 1:20	list: G.4.8