



ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA
V TN-C SISTEMU Z UPORABO
INSTALACIJSKIH ODKLOPNIKOV

Pi =	5,6kW
Fi =	1
Pk =	5,6kW
Cos fi=	0,95
Ik =	8,5A
Iv =	3 x 20A

TOKOKROG	1	2	3	4	5	6
Pi (kW)	1,4	1,4	1,4	1,4		
PORABNIK	RAZSVET.	RAZSVET.	RAZSVET.	RAZSVET.	REZERVA	REZERVA
PROSTOR	steber 1 tenis igrišče	steber 2 tenis igrišče	steber 3 tenis igrišče	steber 4 tenis igrišče		

ERDADO d.o.o.
Ul. Vena Pilona 29, 5270 Ajdovscina
Projektiranje, meritve, nadzor

Investitor: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3,
5290 Šempeter pri Gorici

Objekt: ŠPORTNI PARK ŠEMPETER PRI GORICI

Načrt: ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Močnostne instalacije

Risba: ENOPOLNA SHEMA PRIŽIGALIŠČA
R-Z.R.3 (tenis igrišče)

Odg. vodja projekta: Urška Možina Rodman u.d.i.a. A-1208 A
Odg. projektant: David Furlan, el.teh. E-9035
Sodelavec: Domen Furlan, d.i.e.
Št. projekta: 15-2014
Št. načrta: 132/12-14
Projekta dokumentacija: PZI
Datum:
ID št. podjetja: IZS 1958
Št. risbe:
Merilo:
Stran: 12