



$d \geq 150\text{cm}$ za kanalizacijske kanale večje ali enake $\varnothing 0,6/0,9\text{ m}$
 $d \geq 50\text{cm}$ za manjše kanalizacijske ali hišne priključke

Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjši od 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona.

PARALELNI POTEK IN PRIBLIŽEVANJE ENERGETSKEGA KABLA IN KANALIZACIJE

Odg.vod.proj.:	Janko Kaš, udig	IZS G-2070	Objekt: Obnova svetilke JR in vzpostavitev prižigališča v naselju Vintarjevec	 Tbilisijška 61, 1000 LJUBLJANA	Risba: Križanja in paralelna polaganja Paralelni potek in približevanje energetskega kabla in kanalizacije	Investitor:	=	
Odg.proj.:	Andrej Zdovc, udie	IZS E-0842				Občina Šmartno pri Litiji	+	
Projektiral:	Andrej Zdovc, udie	IZS E-0842				Št. načrta:	1090-16-PZI	List 5
Datum:	marec 2016					Št. risbe:	4.5.9	od 10 listov