



LEGENDA PREZRAČEVANJA



CEVNI VENTILATOR
PICHLER CK 125 C
Vodv=220 m³/h
dP_{ext}=180 Pa
DIM.: Ø=242, L=150 mm
P=72 W, U=230 V
5-ST. STIKALO RET 015AS5



DUŠILEC ZVOKA
PICHLER SL-3005 Ø125, L=550mm



SAMODVIŽNA ŽALUZIJA
10WSK15-Ø125 mm



PREZRAČEVALNI VENTIL ZA
ODVOD ZRAKA
PV-1N 100

ENERGY inženiring d.o.o.

Novo mesto
Kočevarjeva 2
Tel.,fax: 07-33-22-101

Investitor	OBČINA TREBNJE GOLIEV TRG 5, TREBNJE		
Objekt	PREUREDITEV OBSTOJEČIH SANITARIJ NA POLICIJI TREBNJE		
Odgovorni vodja projekta	IGOR DERLINK univ. dipl. inž. arh.	A-0244	
Odgovorni projektant	BOŠTJAN ŠPILER univ. dipl. inž. str.	S-0407	
Projektant	DUŠAN GORJANEC inž. str.		
Načrt	PREZRAČEVANJE		
Faza	PZI		
Št. načrta	Št. projekta	Datum	Vsebina lista
43/2017	X/2017	JULIJ 2017	TLORIS DELA PRITLIČJA
		Merilo	Št. lista
		1:50	3

ZVCAD 2015 No. ZVTW 0203514